

KZ-03.4120.2.193.2023.NS

Wydział Architektury
i Urbanistyki UMK
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków

Dotyczy: AU-02-6.6733.127.2023.SDU

Odpowiadając na pismo z 14.09.2023 r. (data wpływu do tut. Biura: 14.09.2023 r.) w sprawie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: *Budowa murów oporowych, piłkochwyków o max wys. 6m, ogrodzenia o max wys. do 4m, budowa 6 masztów oświetleniowych o wys. max 14 m z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenażu z retencją kanałową i ze szczelnym retencyjnym zbiornikiem podziemnym na wody opadowe) dla istniejącego boiska sportowego na działkach nr 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/15, 235/16, 235/17, 235/18, 235/19, 235/20, 235/21 obr. 41 Podgórze przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie*

Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie

informuje, że przedstawione na dołączonej mapie granice inwestycji znajdują się poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków. Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się w sąsiedztwie wieży ciśnień, położonej na skrzyżowaniu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i ul. dra Józefa Babińskiego oraz kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Skotnickiej 139b. Wymienione obiekty figurują w gminnej ewidencji zabytków i pomimo braku wyraźnych przesłanek do kontestowania omawianych ULICP przez tut. Biuro, zaproponowana wysokość masztów oświetleniowych (max. 14 m), z punktu widzenia konserwatorskiego może negatywnie wpłynąć na dominanty krajobrazowe w omawianym obszarze jakie wyznaczają zabytkowe obiekty (wieża ciśnień oraz sygnatura kościoła). W związku z powyższym, sugeruje się by maksymalna wysokość masztów nie przekraczała 10 m, co odpowiada wysokości sąsiedniej zabudowy, a także pozwoli uniknąć wprowadzenia dodatkowych dominant krajobrazowych.

Ponadto informujemy, że zamierzenie inwestycyjne **znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego, w obrębie stanowiska Kraków – Skotniki 1, w związku z czym prace ziemne powinny być wykonywane pod nadzorem archeologa.** Na prowadzenie prac archeologicznych wymagane jest **uzyskanie wyprzedzająco pozwolenia w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.**

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania odrębnych uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego lub innych przepisów szczególnych.

Otrzymują:

1. 1 x Adresat
2. 2 x aa + zał.

Do wiadomości:

3. 1 x Pani Małgorzata Rosół, ul. Grzegorzeczka 8/4, 31-530 Kraków – pełnomocnik Inwestora

Urząd Miasta Krakowa**BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW**

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl

31-144 Kraków, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl

**MIEJSKI KONSERWATOR
ZABYTKÓW***Jerzy Zbiegień*