



ITT.6240.399.2023

Kraków, 21.12.2023 r.

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
Zarząd Infrastruktury Sortowej w Krakowie
30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10

Pełnomocnik:
Pani Małgorzata Rosół
Pracownia Architektury
ul. Grzegórzecka 8/4
31-530 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: przebudowa zjazdu

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych **przebudowy istniejącego zjazdu z ul. Babińskiego w Krakowie (działka nr 476/6 obr.71 Podgórze) na teren istniejącego Klubu Sportowego Piłki Nożnej Pogoń Kraków (działka 235/12 obr.41 Podgórze)**, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się następujące urządzenia i przyłącza:
 - sieć wodociągowa Ø 300mm żel. sf. przebiegająca wzdłuż ul. Babińskiego,
 - przyłącze wodociągowe do obiektów sportowych przy ul. Baczyńskiego 13, włączone do ww. sieci, po zachodniej stronie projektowanego zjazdu.
2. Przyjmujemy do wiadomości informację podaną w złożonym wniosku, że projektowana niweleta zjazdu nie ulegnie zmianie względem istniejących rzędnych terenu objętego przedmiotową inwestycją.
3. Przedstawiona lokalizacja projektowanego zjazdu wymaga nieznacznej korekty w taki sposób, aby miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wraz z zasuwą znalazło się poza zjazdem w odległości min. 0,5m od projektowanego krawężnika lub obrzeża.

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

4. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w obrębie istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego prowadzić należy pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej WMK S.A.
O terminie rozpoczęcia prac należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
5. W rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji.
6. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
7. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Szkolne 27).
8. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
9. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Kazimierz Rospond

Opracowała: Agnieszka Waga tel. 12 424 2406

Otrzymują:

1. Pełnomocnik x2
2. ITT aa (O/47217/2023)
3. ISW w/m