

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytanie dotyczące postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tokarnia”:

1. Czy zamawiający dla odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej realizowanej metodą przewiertu rurą PEHD100 RC SDR11 dopuszcza alternatywnie zastosowanie kamionkowych rur przeciskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na występujące warunki geologiczne wykonania jako alternatywę zastosowania rur kamionkowych przeciskowych. W rejonie przewiertu występuje glina pylasta z rumoszem piaskowca, oraz zwietrzelina gliniasta łupka ilastego przewarstwiona piaskowcem grubo ławicowym. Mając na uwadze powyższe wykonawca powinien wycenić wykonanie przewiertu metodą "skalną".