

Znak sprawy: **GZWIK.322.2.2026**

Budzyń, dnia 11 marca 2026 r.

ZAWIADOMIENIE NR 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d473c4c3-1432-4cb9-b024-cebe2d6a3684>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania p.n.:

„Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, w tym awaryjnych ujęć wody i budowa lokalnych studni”

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00145531/01 z dnia 2026-03-09.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski i zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytania z dnia 10 marca 2026 r.:

Pytanie 1: *Czy rurarz i głowica w naziemnej obudowie studni typu LANGE oraz rury tłoczne i rurka piezometryczna (do pomiarów zwierciadła wody), na których zapuszczona zostanie pompa głębinowa, mają być wykonane ze stali nierdzewnej?*

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie ze stali ocynkowanej rur tłocznych. Natomiast rurarz i głowica w studni typu LANGE należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2: *W paragrafie 7 (Odbiory), załączonej Umowy GZWIK 322.2.2026, przewidziano odbiór częściowy. Pytanie: czy zamawiający dopuszcza taki odbiór ?, gdyż zgodnie z paragrafem 8 (Wynagrodzenie i warunki płatności) ust.4 i 5 jest mowa o rozliczeniu jedną fakturą końcową po całkowitym zakończeniu robót.*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy, zamówienie należy wykonać jako dwa etapy zakończone odbiorami:

I etap – 30 dni licząc od podpisania umowy zakończony odbiorem częściowym.

II etap – 60 dni licząc od podpisania umowy zakończony odbiorem końcowym.

Zgodnie z zapisami umowy paragraf 8 ust. 4 i 5 rozliczenie dokona się jedną fakturą po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót.

*Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Maciej Mahlke*