

Łowicz, dn. 13.11.2024 r.

RM/PK/2024

Gmina Brzeziny
Ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny

Na pismo znak: PGED1065207KP24 zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. RE Łowicz w dniu 29.10.2024r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy kolizyjnej fragmentu linii napowietrznej nN 0,4 kV w m. Poćwiardówka gm. Brzeziny.

Uzgodnienie nr 1062/2024r.

Nazwa obiektu:	Przebudowa fragmentu linii napowietrznej nN 0,4 kV.
Adres obiektu:	Poćwiardówka dz. nr ewid. 432/1, 432/2, 433 obręb 0020 Poćwiardówka gm. Brzeziny.
Inwestor:	Gmina Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny.
Jednostka projektowa:	VIENTO-PROJEKTY, ul. Konstantynowska 30/32B lok. 9, 94-303 Łódź, MD Dominik Cieślík, ul. Rodzinna 3A, 97-300 Piotrków Tryb., tel. 695-246-961, email: projekty.mdcieslik@gmail.com .
Przedmiot projektu:	Przebudowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV.
Zakres projektu objęty uzgodnieniem:	- projekt zagospodarowania terenu (mapa) - urządzenia elektroenergetyczne – linia napowietrzna nN 0,4 kV - punkt pomiaru energii - parametry i dane techniczne - schematy elektryczne
Podstawa uzgodnienia:	Warunki usunięcia kolizji nr 37/RE04/2024 określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Łowicz w dniu 05.08.2024r.
Rejon Energetyczny Łowicz/Wydział Majątku Sieciowego po sprawdzeniu zgodności z ww. warunkami usunięcia kolizji opiniuje pozytywnie przedłożony projekt.	

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie): -

– bez uwag.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić:

- Wydział Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łowicz (tel. 46 830 12 43), w lokalizacji Łowicz ul. Mostowa 30, z którym należy ustalić szczegółowy harmonogram prac;

w szczególności zawierający prace związane z zapewnieniem ciągłości dostaw dla odbiorców.

2. Prace prowadzić w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw do odbiorców energii elektrycznej.

Wyłączenie spod napięcia urządzeń należy uzgodnić najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziału Łódź.

3. Podczas realizacji inwestycji prawa osób trzecich muszą zostać zachowane.
4. Prace w pobliżu linii elektroenergetycznych i urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy prowadzić pod nadzorem upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
5. Urządzenia i elementy sieci oznaczyć zgodnie z „Wytocznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. – Tom 10 – Opisy i oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej” – luty 2019.
6. Termin przewidywanego uruchomienia należy uzgodnić z 2 tygodniowym wyprzedzeniem celem dokonania komisijnego sprawdzenia urządzeń Odbiorcy z udziałem przedstawicieli Inwestora i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
7. Po zakończeniu prac należy przekazać do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łowicz dokumentację powykonawczą.
8. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

Ze strony Rejonu/Wydziału sprawę prowadzi: Piotr Kuś, tel. 46 830 1456.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Sylwester Guzek

Do wiadomości

1.

Załączniki:

1. Załączniki do uzgodnienia .