



#### OTWOROWANIE ŚCIAN - PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	IŁOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków dowożonych PVC-UØ200mm	Ø252	1	-1,07	Wprowadzić bosi koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
2	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu powietrza otwór dla AROTØ110	Ø120	1	-0,50	Wprowadzić bosi koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
3	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków dowożonych PVC-UØ200mm	Ø252	1	-1,27	Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 115mm od ściany zbiornika
4	Otwór dla AROTØ110	Ø120	1	-0,70	Wprowadzić koniec przewodu na długość 50mm od ściany zbiornika

#### OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	IŁOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na wtąz żeliwny wtopiony w płytę	Ø800	2	Klasa A15
II	Otwór na kominek wentylacyjny	Ø110	2	Montaż wg technologii
III	Mocowanie żurawia	Ø110	1	Montaż wg technologii

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.  
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  $\pm 0,00 = 139,20$  m n.p.m.  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym  
UWAGA: Skróty na rysunku: rz.-rzędna, proj.-projekt, techn.-technologiczne/nych  
UWAGA: Rury osłonowe HDPE giętkie, karbowane od zewnątrz-poza zakresem dostawy technologii

Nazwa inwestycji: <b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków BIO-PAK o przepustowości docelowej 385 m3/d dla m. Lubowidz, Gmina Lubowidz</b>					
Adres obiektu budowlanego: <b>gm. Lubowidz dz. 470/1</b>			Data: <b>04.2024</b>		Rys. Nr: <b>TE 41.02</b>
Branża: <b>TECNOLOGIA</b>			Faza: <b>PB</b>	Skala: <b>1:50</b>	
Rysunek:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
<b>Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych Ob. 5B. Rzut, Przekrój 1-1</b>	Projektował:	mgr inż. Dariusz Olczyk	LO0/0176/PO05/04	04.2024	
	Opracował:	-	-	-	-
	Sprawdził:	mgr inż. Justyna Johan	LO0/2838/PW05/16	04.2024	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
**»BUDEX« Euzebiusz Czuryło**  
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28