


LEGENDA:

- TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
DM-7.02.1 - DMUCHAWA ZAGĘSZCZACZA OSADU
DZ-7.02.1 - POMPA WÓD NADÓSAOWYCH W ZAGĘSZCZACZU
PS-7.02.1 - POMPA OSADU Z KOM. STABILIZACJI DO ZAGĘSZCZACZA
PL-7.01÷ PL-7.02 - WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY
RS-7.02.1 - ROZDZIELNICA SERWISOWA
SRA-7.02.1 - SONTA RADAROWA W ZAGĘSZCZACZU
ZM-7.02.1 - ZAWÓR ODPROWADZENIA KONDENSATU DMUCHAWY DM-7.02.1
PL-7.05÷ PL-7.06 - WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY OB. 6A, OB. 6B
ZM-7.02.2 - ZASILANIE POWIETRZEM OB. 6A, OB. 6B

UWAGI

- Zasilanie dmuchaw poprzez puszki przyłączeniowe oraz przewody temperaturoodporne, np. typu GsIGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
- Zastosować softstartery
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
- Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C
- Sterowniki EASY E4 podpiąć do switcha przemysłowego
- Zastosować Switch przemysłowy 5 port (FL SWITCH SFNB 5TX 2891001)

Nazwa inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków BIO-PAK o przepustowości docelowej 385 m3/d dla m. Lubowidz, Gmina Lubowidz						
Adres obiektu budowlanego: gm. Lubowidz dz. 470/1			Data 04.2024		Rys. Nr R01	
			Faza PB	Skala -		
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			TE51/07.2/1			
Rysunek: WYTTCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI NA PODSTAWIE SCHEMATU STRUKTURALNEGO - RT-07.2, cz. 1		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
	Projektował:	techn. Łucja Kadziewicz	10/EL/75	instalacje elektryczne	04.2024	
	Opracował:	—	—	—	—	
	Sprawdził:	mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/01/01	instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych	04.2024	



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28