


UWAGA:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ MOCE URZĄDZEŃ ORAZ PRZEKROJE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.

LEGENDA:

LA-1.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA 3A
GN-1.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)
SA-1.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA
WS-SI-1.01 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE
SI-1.01 - SITO SKRATKOWE
WB-1.01 - GRZYBKOWE WYŁ. BEZP. OCZYSZCZANIA MECH.

Nazwa inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków BIO-PAK o przepustowości docelowej 385 m3/d dla m. Lubowidz, Gmina Lubowidz						
Adres obiektu budowlanego: gm. Lubowidz dz. 470/1				Data 04.2024		Rys. Nr R00 TE51/1/3.00
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza PB	Skala -	
Rysunek: Wytyczne instalacji elektrycznej i automatyki na podstawie schematu strukturalnego - RT-01, cz.3	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	
	Projektował: techn. Lucja Kadziewicz	10/EL/75	Instalacje elektryczne	04.2024		
	Opracował: -	-	-	-		
	Sprawdził: mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/01/01	Instalacyjno w zakresie instalacji elektrycznych	04.2024		



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28