

**Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawnościowy Plac Zabaw – Budowa Placu Zabaw”, ogłoszenie nr: 2026/BZP 00145823 z dnia 09.03.2026 r.

Od wykonawcy zainteresowanego udziałem w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie do SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami) zwanej dalej Pzp, poniżej cytuję treść wniosku otrzymanego od wykonawcy i udzielam na nie odpowiedzi:

Pytanie 1

Zestaw sprawnościowy ma wysokość swobodnego upadku 180 cm i wymagana nawierzchnia bezpieczna zgodnie z normą PN-EN 1177 powinna mieć grubość 7 cm a Państwo opisali grubość 9 cm. Czy trzeba wycenić 9 cm czy wystarczy 7 cm?

Odpowiedź

Należy wycenić 9 cm.

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień jako obowiązujących.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jakub Tomalkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta