

Puławy, dnia 24.02.2026 r.

Numer referencyjny: **IF.271.1.3.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Budowa wydzielonych linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Puławy”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 20.02.2026 r.

Pytanie

Proszę o informacje na temat klasy bezpieczeństwa słupów w miejscowościach Opatkowice oraz Nieciecz. Proszę również o sprecyzowanie ilości słupów w miejscowości Nieciecz, ponieważ różnią się ilości podane w przedmiarze od ilości z projektu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dla zabudowy słupów oświetleniowych w miejscowości Opatkowice nie ma wymogu zabudowy słupów pochłaniających energię, zamawiający przyjmuje poziom pochłaniania energii (NE – brak), zgodnie z normą PN-EN 12767. Natomiast słupy oświetleniowe w miejscowości Nieciecz muszą posiadać klasę bezpieczeństwa 0, zgodnie z normą PN-EN 12767.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące rozbieżności pomiędzy ilością słupów w miejscowości Nieciecz wskazaną w przedmiarze robót a ilością wynikającą z dokumentacji projektowej, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4.5 SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, wiążące są zapisy dokumentacji projektowej.

B. Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY PUŁAWY
/-/
mgr Kamil Lewandowski