

Puławy, dnia 03.03.2026 r.

Numer referencyjny: **IF.271.1.3.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Budowa wydzielonych linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Puławy**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 02.03.2026 r.

Pytanie 1

W SWZ Zamawiający wspomina o stosowaniu źródeł światła ze złączami systemu NEMA, natomiast w części projektów jest mowa o złączach systemu Zhaga. Proszę o doprecyzowanie czy wszystkie oprawy mają być w systemie NEMA czy część ma być z systemem Zhaga (nie są one ze sobą kompatybilne).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wszystkie oprawy oświetleniowe w prowadzonym postępowaniu mają być wyposażone w **złącza typu NEMA.**

Pytanie 2

W zadaniu na budowę 10 punktów oświetleniowych w miejscowości Skoki w projekcie budowlanym umieszczono rysunek słupa z wysięgnikiem, natomiast w opisie jest napisane, że słupy mają być montowane bez wysięgników – Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że Wykonawca do złożenia oferty powinien przyjąć rozwiązania zawarte w projekcie technicznym (opis techniczny, tabela montażowa i zestawienie materiałów), według których zaprojektowano słupy bez wysięgników.

Pytanie 3

W SWZ nie ma informacji o SOU, te natomiast występują w przedmiarach i projektach. Czy stosować się do projektów ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4.5 SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Dokumentacje projektowe stanowią załączniki do SWZ. W przypadku

rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, wiążące są zapisy dokumentacji projektowej.

- B. Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

WÓJT GMINY PUŁAWY
/-/
mgr Kamil Lewandowski