

Oznaczenie sprawy: **ZP.271.3.2026**

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Miła, Pogodna i Radosna w miejscowości Warkały, gmina Jonkowo”

## WYJAŚNIENIE (Nr 2) TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.*) - dalej Pzp., w odpowiedzi na zapytanie dot. treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Miła, Pogodna i Radosna w miejscowości Warkały, gmina Jonkowo”, o treści:

„1. W przedmiarze wykreślono poz. nr 7 dotyczącą usunięcia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu. Czy kosztorysie należy wycenić pozycję nr 7? Jeśli nie, to proszę o wykreślenie pozycji z tabeli w formularzu ofertowym.

2. Proszę o dołączenie przedmiaru i projektu dot. usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną wskazaną w przedmiarze drogowym.

3. Proszę o dołączenie wyraźnej mapy będącej załącznikiem do uzgodnienia z Orange Polska S.A.

4. W tabeli w formularzu ofertowym wskazano dział „Odwodnienie”, w przedmiarze brak jest takiego działu/pozycji odnoszących się do odwodnienia. Proszę o usunięcie pozycji z formularza ofertowego. Jeśli należy wykonać odwodnienie to proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu robót.

5. W przedmiarze brak jest informacji o SOR. Czy w wycenie należy przyjąć oznakowanie zgodnie z SOR?

6. W opisie zamówienia wskazano, że należy wykonać oznakowanie poziome. W projekcie SOR brak jest informacji o oznakowaniu poziomym. Czy w wycenie należy przyjąć oznakowanie poziome? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości oraz parametrów.

7. Proszę o wskazanie ilości tablic informacyjnych dot. dofinansowania.

8. Czy tablica informacyjna ma być jednostronna czy dwustronna?

9. Co należy zrobić z materiałem zdemontowanym podczas usuwania kolizji elektroenergetycznych? Na jaką odległość odwieźć?

10. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami.

11. Czy w wycenie należy uwzględnić wznowienie granic nieruchomości.

12. Czy w wycenie należy uwzględnić podział granic nieruchomości?

13. Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych wraz z kartami odwiertu.

14. W SST wskazano przekruszenie na poboczu jako C90/3. Czy zamawiający potwierdza, że na poboczu należy zastosować kruszywo łamane o przekruszeniu C90/3?

15. Czy na poboczu można użyć także materiał z rozbiórki kruszywa?

16. Wg SST warstwa wiążąca powinna mieć asfalt PMB 25/55-60. Czy Zamawiający dopuszcza asfalt 50/70 bądź 35/50?

17. Proszę o wskazanie wymiarów ścieków do wykonania.

18. Proszę o wskazanie lokalizacji ułożenia ścieków.

19. Czy przy regulacji studni kanalizacji sanitarnej należy przyjąć koszt nowego materiału?

20. Czy przy regulacji studzienek zaworów wodociągowych należy przyjąć koszt nowego materiału?

21. Czy należy w wycenie przyjąć rury osłonowe lub przeniesienie sieci gazowej? Jeśli tak to proszę o wskazanie ilości.

22. Na ul. Miłej od km ok. 0+000 do 0+120 SP ukazane jest na mapie ogrodzenie, które wchodzi w zakres inwestycji. Czy rozbiórkę ogrodzenia należy wkalkulować w wycenę? Czy należy odtworzyć ogrodzenie?

23. Na ul. Pogodnej od km ok. 0+035 do 0+055 SP ukazane jest na mapie ogrodzenie, które wchodzi w zakres inwestycji. Czy rozbiórkę ogrodzenia należy wkalkulować w wycenę? Czy należy

odtworzyć ogrodzenie?

24. Proszę o potwierdzenie, że nie należy osłaniać/modyfikować sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.”

25. „Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Miła, Pogodna i Radosna w miejscowości Warkały, gmina Jonkowo”, znak sprawy ZP.271.3.2026

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot. przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.”

26. „Pytanie do: Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00136143/01

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot. przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.”

27. „Proszę o informację, co w przypadku gdy kruszywo z odzysku zgodnie z założeniami projektowymi nie będzie spełniało wymogów SST. Jest duże prawdopodobieństwo, że istniejąca nawierzchnie jest zabrudzona częściami organicznymi. Takie kruszywo z powodzeniem można wbudować w pobocze. Zdaniem wykonawcy użycie go do podbudowy zasadniczej może w przyszłości skutkować utratą nośności nawierzchni i jej krótszą żywotnością. Prosimy o zajęcie stanowiska.”

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

„1. W przedmiarze wykreślono poz. nr 7 dotyczącą usunięcia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu. Czy kosztorysie należy wycenić pozycję nr 7? Jeśli nie, to proszę o wykreślenie pozycji z tabeli w formularzu ofertowym.”

Zamawiający udostępnił Wykonawcom kompletną dokumentację projektową niezbędną do sporządzenia oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania dokumentacji oraz uwzględnienia w swojej ofercie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania robót zgodnie z jej zakresem, warunkami określonymi w SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej. Ewentualne braki lub nieścisłości w dokumentacji nie będą stanowiły podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego, a ich uzupełnienie powinno być wliczone w wynagrodzenie określone w ofercie.

Zamawiający w SWZ w rozdziale XIX Sposób obliczenia ceny w ust. 5, wskazał, że: „Za prawidłowe ustalenie rozmiaru robót i innych świadczeń, kosztów realizacji zamówienia oraz

za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wobec tego, że przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu podstawę i punkt odniesienia do wyceny prac powinny stanowić Projekty Budowlane oraz ST. [Wchodzący w skład dokumentów zamówienia Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy. Jeżeli konieczność wykonania określonych robót budowlanych wynika z Projektów Budowlanych oraz ST, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia niezależnie od tego, czy zostały odzwierciedlone w przedmiarach, czy nie]”.

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

„2. Proszę o dołączenie przedmiaru i projektu dot. usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną wskazaną w przedmiarze drogowym.”

Zamawiający informuje, że zakres zadania obejmuje jedynie przebudowę sieci telekomunikacyjnej w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym. Wchodzący w skład dokumentów zamówienia Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy.

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

„3. Proszę o dołączenie wyraźnej mapy będącej załącznikiem do uzgodnienia z Orange Polska S.A.”

Zamawiający udostępnia tę samą mapę, która była załączona do SWZ, w wersji bardziej wyraźnej. Zmiana ta nie wpływa na zakres zamówienia ani warunki udziału w postępowaniu i nie stanowi istotnej zmiany SWZ. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik: Wyraźna wersja mapy- PZT Warkały2 08.06.20210 uzgodnienie\_Orange.

### **Odpowiedź na pytanie 4:**

„4. W tabeli w formularzu ofertowym wskazano dział „Odwodnienie”, w przedmiarze brak jest takiego działu/pozycji odnoszących się do odwodnienia. Proszę o usunięcie pozycji z formularza ofertowego. Jeśli należy wykonać odwodnienie to proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu robót.”

Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oferty na podstawie dokumentacji postępowania oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie zakresu i kosztów realizacji zamówienia.

### **Odpowiedź na pytanie 5:**

„5. W przedmiarze brak jest informacji o SOR. Czy w wycenie należy przyjąć oznakowanie zgodnie z SOR?”

Wchodzący w skład dokumentów zamówienia Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy. Jeżeli konieczność wykonania określonych robót budowlanych wynika z Projektów Budowlanych, ST oraz pozostałych dokumentów postępowania, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia niezależnie od tego, czy zostały odzwierciedlone w przedmiarach, czy nie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oferty na podstawie dokumentacji postępowania oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie zakresu i kosztów realizacji zamówienia.

### **Odpowiedź na pytanie 6:**

„6. W opisie zamówienia wskazano, że należy wykonać oznakowanie poziome. W projekcie SOR brak jest informacji o oznakowaniu poziomym. Czy w wycenie należy przyjąć oznakowanie poziome? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości oraz parametrów.”

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wykonanie oznakowania poziomego.

Zakres oznakowania poziomego wyniku z projektu Stałej Organizacji Ruchu (SOR), w szczególności z wykazu zastosowanych znaków pionowych i poziomych.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oferty na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, w tym projektu SOR, oraz do uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

#### **Odpowiedź na pytanie 7:**

*„7. Proszę o wskazanie ilości tablic informacyjnych dot. dofinansowania.”*

Zamawiający informuje, że wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 × 120 cm, nastąpić ma zgodnie z art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, z zastosowaniem obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 38 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

#### **Odpowiedź na pytanie 8:**

*„8. Czy tablica informacyjna ma być jednostronna czy dwustronna?”*

Zamawiający informuje, że wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 × 120 cm, nastąpić ma zgodnie z art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, z zastosowaniem obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 38 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

#### **Odpowiedź na pytanie 9:**

*„9. Co należy zrobić z materiałem zdemontowanym podczas usuwania kolizji elektroenergetycznych? Na jaką odległość odwieźć?”*

Zamawiający informuje, że zdemontowane materiały pochodzące z usuniętych kolizji elektroenergetycznych należy przekazać ich właścicielowi. Miejsce przekazania oraz sposób transportu tych materiałów należy uzgodnić bezpośrednio z właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej.

#### **Odpowiedź na pytanie 10:**

*„10. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami.”*

Zamawiający informuje, że w wycenie oferty nie należy uwzględniać stabilizacji granic pasa drogowego betonowymi słupkami. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

#### **Odpowiedź na pytanie 11:**

*„11. Czy w wycenie należy uwzględnić wznowienie granic nieruchomości.”*

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia nie należy uwzględniać w wycenie wznowienia granic pasa drogowego. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania czynności polegających na wznowieniu granic nieruchomości (pasa drogowego).

**Odpowiedź na pytanie 12:**

*„12.Czy w wycenie należy uwzględnić podział granic nieruchomości?”*

Zamawiający informuje, że w wycenie oferty nie należy uwzględniać podziału nieruchomości. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania podziału nieruchomości.

**Odpowiedź na pytanie 13:**

*„13.Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych wraz z kartami odwiertu.”*

Zamawiający informuje, że odwierty geologiczne nie były wykonywane, w związku z czym Zamawiający nie dysponuje kartami odwiertów. Ocenę nośności podłoża gruntowego przyjęto na podstawie udostępnionych przez Gminę wyników pomiarów modułów odkształcenia gruntu (E).

**Odpowiedź na pytanie 14:**

*„14.W SST wskazano przekruszenie na poboczu jako C90/3. Czy zamawiający potwierdza, że na poboczu należy zastosować kruszywo łamane o przekruszeniu C90/3?”*

Zamawiający informuje, że pobocze należy wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30.

**Odpowiedź na pytanie 15:**

*„15.Czy na pobocza można użyć także materiał z rozbiórki kruszywa?”*

Zamawiający informuje, że pobocza mogą zostać wykonane z materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni, pod warunkiem że materiał ten będzie spełniał wymagania określone w SST.

**Odpowiedź na pytanie 16:**

*„16.Wg SST warstwa wiążąca powinna mieć asfalt PMB 25/55-60. Czy Zamawiający dopuszcza asfalt 50/70 bądź 35/50?”*

Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy wiążącej dopuszcza się zastosowanie asfaltu 50/70 lub 35/50.

**Odpowiedź na pytanie 17:**

*„17.Proszę o wskazanie wymiarów ścieków do wykonania.”*

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonywania ścieków. Ponadto Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oferty na podstawie dokumentacji postępowania oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie zakresu i kosztów realizacji zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie 18:**

*„18.Proszę o wskazanie lokalizacji ułożenia ścieków.”*

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonywania ścieków.

**Odpowiedź na pytanie 19:**

*„19.Czy przy regulacji studni kanalizacji sanitarnej należy przyjąć koszt nowego materiału?”*

Zamawiający informuje, że zakres robót związanych z regulacją studni kanalizacji sanitarnej należy ustalić w trakcie wykonywania robót. Roboty te należy wykonać zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (SST). Przed rozpoczęciem robót nie ma

możliwości dokładnej oceny stanu technicznego każdej studni kanalizacji sanitarnej, w związku z czym nie można jednoznacznie określić konieczności stosowania nowego materiału przed przystąpieniem do realizacji.

**Odpowiedź na pytanie 20:**

*„20. Czy przy regulacji studzienek zaworów wodociągowych należy przyjąć koszt nowego materiału?”*

Zamawiający informuje, że zakres robót związanych z regulacją studzienek zaworów wodociągowych należy ustalić w trakcie wykonywania robót. Roboty te należy wykonać zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (SST). Przed rozpoczęciem robót nie ma możliwości dokładnej oceny stanu technicznego każdego zaworu wodociągowego, w związku z czym nie można jednoznacznie określić konieczności stosowania nowego materiału przed przystąpieniem do realizacji.

**Odpowiedź na pytanie 21:**

*„21. Czy należy w wycenie przyjąć rury osłonowe lub przeniesienie sieci gazowej? Jeśli tak to proszę o wskazanie ilości.”*

Zamawiający informuje, że zgodnie z uzgodnieniami projektu z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie nie przewiduje się przebudowy sieci gazowej ani instalacji rur osłonowych.

**Odpowiedź na pytanie 22:**

*„22. Na ul. Miłej od km ok. 0+000 do 0+120 SP ukazane jest na mapie ogrodzenie, które wchodzi w zakres inwestycji. Czy rozbiórkę ogrodzenia należy w kalkulować w wycenę? Czy należy odtworzyć ogrodzenie?”*

Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie na ul. Miłej na odcinku od km 0+000 do km 0+120 nie kolidują z inwestycją, w związku z czym nie ma potrzeby wykonywania ich rozbiórki ani odtwarzania.

**Odpowiedź na pytanie 23:**

*„23. Na ul. Pogodnej od km ok. 0+035 do 0+055 SP ukazane jest na mapie ogrodzenie, które wchodzi w zakres inwestycji. Czy rozbiórkę ogrodzenia należy w kalkulować w wycenę? Czy należy odtworzyć ogrodzenie?”*

Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie na ul. Pogodnej na odcinku od km 0+035 do km 0+055 nie koliduje z inwestycją, w związku z czym nie ma potrzeby wykonywania jego rozbiórki ani odtwarzania.

**Odpowiedź na pytanie 24:**

*„24. Proszę o potwierdzenie, że nie należy osłaniać/modyfikować sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.”*

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ani sieci wodociągowej. W związku z tym nie przewiduje się zakładania rur osłonowych na tych sieciach. Uzgodnienia projektu z Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie nie zawierają takich wymagań.

**Odpowiedź na pytanie 25 i 26:**

*„25. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Miła, Pogodna i Radosna w miejscowości Warkały, gmina Jonkowo”, znak sprawy ZP.271.3.2026*

*Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot.*

*przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu.*

*Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.”*

26. „Pytanie do: Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00136143/01

*W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot. przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.”*

Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią wniosku dotyczącego przesunięcia terminu składania ofert o 30 dni, informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości wskazane przez Wykonawcę okoliczności dotyczące wzrostu cen surowców na rynkach światowych, w tym w szczególności asfaltów. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż ryzyko związane ze zmiennością cen materiałów budowlanych oraz sytuacją gospodarczą stanowi element ryzyka kontraktowego Wykonawcy, które powinno zostać uwzględnione na etapie przygotowania oferty.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że wynagrodzenie przewidziane w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, co oznacza, iż Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym również ewentualne zmiany cen materiałów oraz inne czynniki rynkowe mogące mieć wpływ na realizację zamówienia.

W ocenie Zamawiającego wskazane w piśmie okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany terminu składania ofert, ani nie uniemożliwiają przygotowania i złożenia oferty w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że termin składania ofert został określony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, adekwatnie do zakresu oraz stopnia złożoności przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wskazuje również, że sytuacja rynkowa związana ze zmiennością cen materiałów budowlanych, w tym w szczególności materiałów bitumicznych, jest zjawiskiem występującym powszechnie na rynku robót budowlanych i dotyczy wszystkich potencjalnych wykonawców w jednakowym stopniu. W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

### **Odpowiedź na pytanie 27:**

*27.„Proszę o informację, co w przypadku gdy kruszywo z odzysku zgodnie z założeniami projektowymi nie będzie spełniało wymogów SST. Jest duże prawdopodobieństwo, że istniejąca nawierzchnie jest zabrudzona częściami organicznymi. Takie kruszywo z powodzeniem można*

*wbudować w pobocze. Zdaniem wykonawcy użycie go do podbudowy zasadniczej może w przyszłości skutkować utratą nośności nawierzchni i jej krótszą żywotnością. Prosimy o zajęcie stanowiska.”*

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy kruszywo z odzysku nie będzie spełniało wymagań określonych w SST dla warstwy podbudowy zasadniczej, nie może zostać wbudowane w tę warstwę. W takiej sytuacji kruszywo to może zostać wykorzystane do wykonania poboczy, o ile będzie spełniało wymagania określone dla tej części robót.

Do wykonania podbudowy zasadniczej należy zastosować materiał spełniający wymagania określone w SST.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny oferty na podstawie dokumentacji postępowania, w tym dokumentacji projektowej oraz SST, z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jonkowo, dnia 13.03.2026 r.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT JACEK JATKIEWICZ  
*/- podpisano cyfrowo-/*