

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SWZ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na **Modernizację wejścia i zadaszania do Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na potrzeby czytelników***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza całościowe wykonanie konstrukcji wiatrołapu z aluminium które będzie spełniało zakładane wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania konstrukcji wiatrołapu z aluminium.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający przewidział że nie występują na rynku okna w materiale PCV spełniające odporność ogniową EI 60 z możliwością rozwarcia lub uchylecia? Proszę o podanie alternatywnego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okna aluminiowego spełniającego wymaganą klasę odporności ogniowej EI 60, wyposażonego w samozamykacz.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający przewidział naprawę glistów wewnętrznych ze szpachlowaniem i malowaniem po wymianie stolarki okiennej w budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż po wymianie stolarki okiennej należy wykonać wykończenie ościeży wewnętrznych poprzez szpachlowanie oraz malowanie na kolor biały.

Pytanie nr 4:

Czy pozycje z kosztorysu 24-30 dotyczą odwodnienia budowanego wiatrołapu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pozycje kosztorysowe nr 24–30 dotyczą odwodnienia projektowanego wiatrołapu.

Niniejsza odpowiedź nie modyfikuje treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsza odpowiedź służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią.

**Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Kolnie**

Eugeniusz Gromadzki