

## **Odpowiedź na zapytanie nr 3 do treści SWZ**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na **Modernizację wejścia i zadaszania do Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na potrzeby czytelników***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 3 dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej aluminiowej bez możliwości otwierania ( tylko FIX), nie ma możliwości wykonania stolarki EI 60 w wersji uchylnej czy rozwiernej.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania stolarki okiennej aluminiowej w wersji nieotwieranej (FIX).

Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki w wersji rozwieranej, jako rozwiązania spełniającego wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej EI 60.

Niniejsza odpowiedź nie modyfikuje treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsza odpowiedź służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią.

**Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  
w Kolnie**

**Eugeniusz Gromadzki**