

SI.271.2.2026

Niwiska, dnia 17.03.2026 r.

**Gmina Niwiska**  
**Niwiska 430**  
**36-147 Niwiska**

## Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: „Budowa budynku magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Przylęku z wewnętrznymi instalacjami, wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz energetycznego zalicznikowego”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-da2bd847-351e-41fe-a554-3b8ecb57b8a6

## Pytania i odpowiedzi do przetargu

### Pytanie Nr 1

Proszę o uzupełnienie projektu ponieważ brakuje schematu kotłowni.

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że nie projektuje się kotłowni jako odrębnego pomieszczenia. Projektuje się montaż Kotła gazowego o mocy 28 kW w pomieszczeniu magazynowym, kocioł o małej mocy, jak dla budynków mieszkalnych, należy instalować zgodnie z Normą PN-B-02431-1 i Warunkami Technicznymi, z projektem technicznym.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Elżbieta Wróbel