

SI.271.2.2026

Niwiska, dnia 17.03.2026 r.

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: **„Budowa budynku magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Przylęku z wewnętrznymi instalacjami, wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz energetycznego zalicznikowego”.**

Identyfikator postępowania: ocds-148610-da2bd847-351e-41fe-a554-3b8ecb57b8a6

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie Nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o część rysunkową dotyczącą przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznego odcinka instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i gazowej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że w załącznikach do SWZ, załącznik nr 5 – Dokumentacja po zmianie 06.03.2026 r. w pliku zagospodarowanie terenu i projekt techniczny znajdują się projektowane rysunki przyłączy i instalacji.

Pytanie Nr 2

Proszę o podanie parametrów do doboru wyciągu spalin Ws1.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że wyciąg spalin Ws1 ma być dostosowany do zaproponowanego wyciągu spalin z węzłem FC-2. Minimalne parametry wyciągu spalin FC-2: pojedynczy odciąg spalin służy do odprowadzania spalin z garażu, warsztatu. Kompletnie urządzenie powinno się składać min.: wentylatora, węża odciągowego oraz ssawki.

- odporność temp. do +150°C,
- zasilanie 400 V,

Dostosowany do samochodów ciężarowych.


WOLT
mgr Inż. Elżbieta Wróbel