

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -  
odpowiedzi na pytanie oferentów (1)**

Dotyczy przetargu:

**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łubowo (poczta, SUR) oraz Owieczki (dz. 98 oraz 31/2)”**

Gmina Łubowo działając na podstawie w art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

**1. Pytanie:**

Dzień dobry, Uprzejmie proszę o udostępnienie specyfikacji dotyczącej geowłókniny z działu A5, pozycja 40 przedmiar 00-480 - prosząc o wycenę firmy która sprzedaje powyższy materiał, dostałam informację, że Nie ma geowłóknin które wytrzymują 50 kilo newtonów na metr. Uprzejmie proszę o potwierdzenie czy zamawiający akceptuje geotkaninę która takie parametry ma Pozdrawiam

**Odpowiedź:** Należy przyjąć geowłókninę o gramaturze 200 g/m2, pomijając parametr o wytrzymałości na rozciąganie. Geowłóknina ma jedynie zabezpieczyć K2-Dren.

**2. Pytanie:**

Dzień dobry, Uprzejmie proszę o odpowiedź na zapytania do przetargu: 1 - Przedmiar UGL -00-453 dział A1 poz. 30 i 40 czy wykrywacz metali jest zapewnione ze strony wykonawcy czy zamawiającego? Co dokładnie wykonawca ma rozumieć poprzez " odszukanie zaworów/włazów" to ma dotyczyć jakiejś konserwacji, oczyszczenia czy co? 2 - Przedmiar -UGL-00-480 - uprzejmie proszę o udostępnienie przekroju ułożenia geowłókniny oraz rur 3- Przedmiar - UGL-00-480- A5 pozycja 40 - ułożenie geowłókniny, jaka ma być jej szerokość? Czy zamawiający akceptują szerokość geowłókniny 0,50m? Pozdrawiam:)

**Odpowiedź:** Wykonawca ma we własnym zakresie zapewnić wykrywacz metali celem zapobiegnięcia przykrycia ich masą bitumiczną. Wykonawca musi znaleźć zasowy wodociągowe lub gazowe czy studnie w jezdni, odkopać je, jeśli są przykryte, oczyścić i wyregulować do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej. Rura K2-Dren ma zostać po całym obwodzie otoczona geowłókniną celem uniemożliwienia zanieczyszczenia rury piaskiem, którym zostanie zasypana. Minimalna szerokość 1,0 m. Przekroju nie wykonywano.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich