

**GMINA HALINÓW**  
**ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów**  
**NIP 8222160292**

Halinów, dnia 11 marca 2026 r.

Nr postępowania: **ZP.271.8.2026**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 8**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. **Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie"** Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający ma zabezpieczoną moc przyłączeniową do podłączenia projektowanych paneli fotowoltaicznych o mocy 30kW z magazynem energii czy po stronie Wykonawcy będzie ubieganie się o zwiększenie mocy przyłączeniowej do firmy energetycznej? Uzyskanie zmiany/zwiększenia warunków przyłączeniowych może trwać nawet do 2 lat.

**Odpowiedź:** Moc przyłączeniowa dla kompleksu szkolnego jest większa niż 30 kW projektowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, sumaryczna moc zamówiona dla wszystkich termomodernizowanych obiektów wynosi 62 kW a dla całego zespołu z budynkiem C, halą i Orlikiem 263 kW.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie żywotności opraw LED z min. 100 tys na 60tys.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie żywotności opraw LED.

**Przedstawione wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

Burmistrz Halinowa