



# Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Oddział Administracyjno-Techniczny

ADM.272.2.2026.AW

Wrocław, dnia 07 kwietnia 2026 roku

## Do Wykonawców

*Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn„Remont pomieszczeń archiwum przeznaczonych na pomieszczenia biurowe w budynku B, WSSE we Wrocławiu przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 73/77”.*

Zamawiający – **Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna** – mając na uwadze treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) informuje, co następuje:

### I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści :

#### Pytanie 1:

*W związku z powszechnie obowiązującą dyrektywą unijną RoHS, która wycofała z obrotu i produkcji tradycyjne świetlówki fluorescencyjne, prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za istniejące oprawy oświetleniowe podlegające demontażowi i ponownemu montażowi. Czy w przypadku przepalenia/zużycia się istniejących źródeł światła (świetlówek) w trakcie prowadzonych robót lub w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na własny koszt? Czy Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji (lub prewencyjnie) wymianę zużytych źródeł na zamienniki w technologii LED zasilane bezpośrednio, czy też materiał ten (jako wycofany z rynku) dostarczy Zamawiający?*

#### Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa i SST przewidują wyłącznie demontaż i ponowny montaż istniejących opraw, bez wymiany źródeł światła i bez modernizacji technologii oświetlenia. W przypadku zużycia się źródeł światła podczas remontu Zamawiający dostarczy na własny koszt nowe świetlówki.

#### Pytanie 2:

*Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie zakresu prac wycenianych w pozycjach dotyczących układania okablowania strukturalnego (LAN) oraz montażu gniazd wtyczkowych. Czy ryczałtowa wycena robót teletechnicznych ma obejmować pełne, obustronne zarobienie kabli UTP na modułach typu Keystone (tj. zarówno w punktach abonenckich/gniazdach ściennych, jak i rozszycie ich na nowym panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym / szafie RACK Zamawiającego) wraz z portowaniem?*

#### Odpowiedź:

Należy kabel LAN (UTP) zarobić Keystonem i zamontować w gniazdach abonenckich – czyli gniazda abonenckie mają być “na gotowo”. Jeśli chodzi o zarobienie kabli od strony szafy należy je rozszyć na panelu krosowym dostarczonym przez IT Zamawiającego. Następnie należy podpiąć się kablami krosowymi



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77  
50-950 Wrocław  
+48 71 328 30 41 do 49  
adres email: wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-97330-62425-EFEJT-35

(dostarczonymi przez IT Zamawiającego) do switcha który także dostarczy IT Zamawiającego.

**Pytanie 3:**

*W związku z zakresem robót obejmującym demontaż istniejących płytek ściennych (okładzin), które według oceny technologicznej (dokonanej na wizji lokalnej), schodzą poniżej poziomu istniejącej, ciągłej wykładziny podłogowej, istnieje wysokie ryzyko techniczne uszkodzenia jej skrajnej krawędzi podczas prac wyburzeniowych. Czy Zamawiający, w ramach ryczałtowego charakteru wynagrodzenia, dopuszcza w takiej sytuacji miejscową naprawę podłogi (tj. docięcie uszkodzonego pasa, wklejenie odpowiednio dobranego, nowego fragmentu wykładziny obiektowej i zespawanie go na gorąco sznurem z istniejącą posadzką), czy też w przypadku mechanicznego uszkodzenia krawędzi będzie bezwzględnie wymagał wymiany całej wykładziny w danym pomieszczeniu na nową sztukę wolną od łączeń?*

**Odpowiedź:**

W przypadku nieuniknionego uszkodzenia wykładziny, powstałego mimo zachowania należytej staranności, Zamawiający dopuszcza miejscową naprawę (wycięcie fragmentu, wklejenie nowego i spawanie na gorąco), pod warunkiem uzyskania akceptowalnego efektu estetycznego i użytkowego.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

*Irena Leśniak*

*Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych*

*/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

**Sporządziła:**

Agnieszka Woźna  
Starszy Specjalista  
Oddziału Administracyjno-Technicznego  
tel. 71 328- 30- (41 do 44) wew. 250  
agnieszka.wozna@sanepid.gov.pl