



SPECYFIKACJA				
Poz.	Opis	Ilość	Jedn.	Uwagi
1	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny o mocy nom. 65 kW	2	kpl.	-
2	Kompletny zestaw kaskadowy ze sprzęgłem hydraulicznym dla dwóch kotłów	1	kpl.	-
3	Pompa obiegowa 25/1-6	1	szt.	-
4	Pompa obiegowa 30/1-8	1	szt.	-
5	Pompa obiegowa 25/1-6	1	szt.	-
6	Pompa obiegowa 30/1-6	1	szt.	-
7	Pompa obiegowa 30/1-6	1	szt.	-
8	Pompa obiegowa 30/1-6	1	szt.	-
9	Pompa obiegowa 30/1-8	1	szt.	-
10	Pompa obiegowa 30/1-8	1	szt.	-
11	Zawór trójdrogowy z siłownikiem dn20 mm, kvs=6,3	1	szt.	-
12	Zawór trójdrogowy z siłownikiem dn25 mm, kvs=10	1	szt.	-
13	Zawór trójdrogowy z siłownikiem dn25 mm, kvs=10	1	szt.	-
14	Zawór trójdrogowy z siłownikiem dn25 mm, kvs=10	1	szt.	-
15	Zabezpieczenie stanu wody	1	szt.	-
16	Wymiennik płytowy o mocy nom. 39,440 kW	1	szt.	-
17	Zawór bezpieczeństwa 8115 dn15 mm 6 bar	1	szt.	-
18	Naczynie wzbiorcze przeponowe NG50	1	szt.	-
19	Szybkozłącze naczynia przeponowego SU dn20 mm	1	szt.	-
20	Naczynie wzbiorcze przeponowe NG100	2	szt.	-
21	Szybkozłącze naczynia przeponowego SU dn25 mm	2	szt.	-
22	Zawór napełniania instalacji 2128 dn15 mm	1	szt.	-
23	Zmiękczacz wody grzewczej 3200 dn15 mm	1	szt.	-
24	Neutralizator kondensatu	1	szt.	-
25	Rozdzielacz zasilający	1	szt.	-
26	Rozdzielacz powrotny	1	szt.	-
27	Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. 400 poj. 400 litrów	1	szt.	-
28	Zawór bezpieczeństwa 2115 dn20 mm 6 bar	1	szt.	-
29	Naczynie wzbiorcze przeponowe DE50 pojemność 50 litrów	1	szt.	-
30	Szybkozłącze do naczynia przeponowego dn25 mm do cwu	1	szt.	-
31	Pompa cyrkulacji c.w.u.	1	szt.	-
32	Zawór antyskażeniowy EA	1	szt.	-

LEGENDA:

- proj. rurociąg inst. c.o. zasilający
- proj. rurociąg inst. c.o. powrotny
- proj. rurociąg stalowy czarny bez szwu

UWAGA!

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

STADIUM: Projekt wykonawczy		
TEMAT: Projekt instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania		
OBIEKT: Budynek pałacu Wojnicz, dz. nr 1665/24 Gmina Wojnicz		
PRZEDMIOT RYSUNKU: Instalacja centralnego ogrzewania RSchemat kotłowni		
PROJEKTANT: Mgr Inż. Kamil Czernecki NR UPR: MAP/0224/PWOS/14 SPECJALNOŚĆ: SANITARNA	DATA/PODPIS: 09.2021	
SPRAWDZAJĄCY: Mgr Inż. Marlena Bittner NR UPR: MAP/0296/PBS/15 SPECJALNOŚĆ: SANITARNA	DATA/PODPIS: 09.2021	
DATA: 09.2021	SKALA: -	NR RYS: S-18