



**MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

NS.9022.1.319.2021

Kraków, dnia 15 listopada 2021 r.

Gmina Wojnicz

Rynek 1
32-830 Wojnicz

DECYZJA

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.), w związku z § 58 ust. 2, § 72 ust. 2 oraz § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), a także § 18 ust. 2, § 20 ust. 4 pkt 1 i § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2021 r. złożonego przez panią Justynę Trzop - pełnomocnika inwestora, w sprawie wyrażenia zgody na nienormatywne oświetlenie dzienne, obniżenie wysokości oraz lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu, pomieszczeń znajdujących się w budynku „Pałacu Dąbskich”, znajdującego się w Wojniczu, przy ul. Jagiellońskiej 27,

wyraża zgodę

1. na obniżenie do wysokości średniej nie mniejszej niż 2,5 m pomieszczeń:
 - a) kawiarni oznaczonych nr 0.3 i 0.4,
 - b) sal dydaktycznych oznaczonych nr 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.08, 3.11,pod warunkiem zastosowania w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji,
2. na lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczenia kawiarni oznaczonego nr 0.2.

umarza postępowanie

1. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczeń kawiarni oznaczonych nr 0.3 i 0.4,
2. w sprawie wyrażenia zgody na nienormatywne oświetlenie dzienne pomieszczeń kawiarni znajdujących się w piwnicach oraz sal dydaktycznych znajdujących się na poddaszu, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tym zakresie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2021 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek pani Justyny Trzop – pełnomocnika inwestora, w sprawie wyrażenia zgody na nienormatywne oświetlenie dzienne, obniżenie wysokości oraz lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu, pomieszczeń znajdujących się w budynku „Pałacu Dąbskich”, znajdującego się w Wojniczu, przy ul. Jagiellońskiej 27. Wniosek został uzupełniony w dniach: 20 września 2021 r. oraz 7 i 27 października 2021 r., w zakresie m.in. wskazania objętych nim pomieszczeń, określeniu ich średniej wysokości oraz zakresu planowanej w nich działalności.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, w ramach inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja budynku pałacu Dąbskich – przebudowa, zmiana sposobu użytkowania strychu na sale dydaktyczne”, w piwnicach przedmiotowego obiektu zaprojektowano lokal kawiarni, na parterze strefę restauracyjno – konferencyjną (restauracja, sala taneczna, sala ślubów) i dydaktyczną (pracownia plastyczna), natomiast na poddaszu sale dydaktyczne Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zapleczem.

Wnioskiem w zakresie wyrażenia zgody na lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu objęto pomieszczenia lokalu gastronomicznego – kawiarni, wydzielonego w części kondygnacji piwnic oznaczone numerami 0.2 (pow. 15,25 m²), 0.3 (pow. 37,71 m²) oraz 0.4 (pow. 22,62 m²). W przedmiotowych pomieszczeniach planuje się zatrudnienie: 2 pracowników na stałych stanowiskach pracy w pomieszczeniu nr 0.2 oraz po jednym pracowniku na stanowisku pracy czasowej w pomieszczeniu nr 0.3 i 0.4 Zakres działalności kawiarni obejmie przygotowanie i sprzedaż napojów ciepłych i zimnych oraz artykułów spożywczych pakowanych jednostkowo z konsumpcją na miejscu. W każdym z pomieszczeń objętych wnioskiem zapewniony jest bezpośredni, nienormatywny dostęp światła dziennego. Obecnie poziom piwnic znajduje się 2,12 m poniżej poziomu otaczającego terenu, jak wynika jednak z uzupełnienia wniosku złożonego w dniu 27 października 2021 r., po planowanym pogłębieniu istniejących pomieszczeń obniżenie to wynosić będzie 2,82 m.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przed wyrażeniem stanowiska w zakresie lokalizacji poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczenia stałej pracy tj. pomieszczenia kawiarni nr 0.2, działając zgodnie z § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*, wystąpił do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie przekazał Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu swoje stanowisko w formie postanowienia z dnia 28 października 2021 r., Nr: KR-NAI-A.5130.58.2021.2 (data wpływu: 2 listopada 2021 r.), w którym wyraził pozytywną opinię w zakresie obniżenia poziomu podłogi dla pomieszczenia kawiarni oznaczonego nr 0.2. Z treści tego postanowienia wynika, iż spełnione są wymagania w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*, który to przepis przewiduje,

że poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy, m.in. w obiektach zabytkowych pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno – budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

W związku z faktem, że zgodnie z § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*, pozwolenie na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu urządzonego przy budynku, udzielane jest w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, a stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie jest pozytywne, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, również nie zgłaszając zastrzeżeń, wyraża zgodę na obniżenie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku podłogi objętego wnioskiem pomieszczenia kawiarni oznaczonego nr 0.2. Jednocześnie tutejszy Inspektor Sanitarny umarza postępowanie w części wniosku dotyczącej wyrażenia zgody na lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczeń kawiarni oznaczonych nr 0.3 i 0.4. Wynika to z faktu, iż zgoda na lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz pomieszczeń stałej pracy, a jak wynika z uzupełnienia wniosku złożonego w dniu 7 października 2021 r., w ww. pomieszczeniach zlokalizowane zostaną stanowiska pracy czasowej.

Wnioskiem w zakresie wyrażenia zgody na zaniżoną wysokość pomieszczeń objęto pomieszczenia piwnic oznaczone nr 0.3 i 0.4 (kawiarnia) oraz znajdujące się na poddaszu pomieszczenia dydaktyczne oznaczone nr 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.08 i 3.11.

W objętych wnioskiem pomieszczeniach piwnic znajdowały się będą sale konsumpcyjne, przewidziane na pobyt 24 (pom. nr 0.3) oraz 16 (pom. nr 0.4) klientów. Zaplanowano tam także stanowiska pracy czasowej. Pomieszczenia piwnic zostaną pogłębione, w wyniku czego zwiększy się ich wysokość. Z uwagi na istniejące sklepienia kolebkowe, dla każdego z pomieszczeń objętych wnioskiem wyliczono średnią wysokość, która wynosiła będzie:

- w pomieszczeniu nr 0.3 nie mniej niż 2,50 m (liczona jako średnia wysokości 2,13 m – przed projektowanym murem oporowym i 2,87 m);
- w pomieszczeniu nr 0.4 nie mniej niż 2,58 m (liczona jako średnia wysokości 2,26 m – przed projektowanym murem oporowym i 2,9 m).

Z kolei w objętych wnioskiem pomieszczeniach poddasza planuje się lokalizację sal dydaktycznych Gminnego Ośrodka Kultury, w których w godzinach popołudniowych prowadzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (zajęcia językowe, manualno – plastyczne, fotograficzne, nauka gry na instrumentach). Z uwagi na lokalizację sal dydaktycznych na poddaszu przedmiotowego obiektu, w pomieszczeniach tych znajdują się pochyłe stropy. Jak wynika z uzupełnienia wniosku złożonego w dniu 27 października 2021 r., średnia wysokość tych pomieszczeń wyniesie:

- dla pom. nr 3.02 o pow. 35,05 m² – 2,5 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,10 m) – planowany pobyt 1 pracownika oraz do 7 uczestników zajęć;

- dla pom. nr 3.03 o pow. 37,14 m² – 2,5 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,10 m) – planowany pobyt 1 pracownika oraz do 7 uczestników zajęć;
- dla pom. nr 3.04 o pow. 16,18 m² – 2,51 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,12 m) – planowany pobyt 1 pracownika i do 7 uczestników zajęć;
- dla pom. nr 3.05 o pow. 20,23 m² – 2,51 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,12 m) – planowany pobyt 1 pracownika i do 8 uczestników zajęć;
- pom. nr 3.08 o pow. 19,03 m² – 2,87 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,85 m) – planowany pobyt 1 pracownika i do 12 uczestników zajęć;
- pom. nr 3.11 o pow. 21,02 m² – 2,8 m (liczona jako średnia wysokości 1,9 m i 3,70 m) – planowany pobyt 1 pracownika i do 12 uczestników zajęć.

W każdym z ww. pomieszczeń planuje się lokalizację stanowiska pracy czasowej.

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości stosowane są przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia - przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), z uwagi na zaplanowanie w ww. pomieszczeniach czasowe stanowiska pracy.

Zgodnie z § 20 ust. 4 pkt 1 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w pomieszczeniu czasowej pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (sale konsumpcyjne kawiarni, sale dydaktyczne), wysokość w świetle powinna wynosić 2,2 m. Mając na uwadze informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji, tj. średnią wysokość pomieszczeń należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto sale konsumpcyjne oraz dydaktyczne, kwalifikują się przy zastosowaniu przepisu § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na stały lub czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób. Wysokość dla takich pomieszczeń winna wynosić 3 m i może być obniżona do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, (§ 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury).

Wobec powyższego zgoda na obniżenie wysokości przedmiotowych sal konsumpcyjnych oraz dydaktycznych, z uwagi na przewidywany tam pobyt więcej niż 4 osób a co za tym idzie wymaganą wysokość 3 m, zgodnie z § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, udzielona została na warunkach określonych w § 72 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Jednocześnie tutejszy Inspektor informuje, iż niniejsza decyzja jest wyłącznie zgodą na obniżenie wysokości wydaną w trybie § 72 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i nie stanowi akceptacji przyjętych rozwiązań funkcjonalnych

pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Mając na uwadze istniejące w salach dydaktycznych stropy pochyłe, których wysokość jest niższa niż 1,9 m (ścianki kolankowe do wys. ok. 1 m) oraz elementy konstrukcyjne dachu (słupy, zastrzały) zajmujące znaczną część tych pomieszczeń, tut. Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na konieczność takiej organizacji przestrzeni przedmiotowych pomieszczeń aby zapewnić w nich bezpieczne warunki dla uczestników prowadzonych tam zajęć.

Odnosząc się do wniosku w zakresie wyrażenia zgody na oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń piwnic i sal dydaktycznych tut. Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach obowiązujących przepisów, w tym § 58 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę jedynie na zastosowanie w pomieszczeniu oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym, wydaną w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, tylko w przypadku pomieszczeń stałej pracy. Wobec ww. pomieszczeń nie zachodzą także przesłanki określone w § 25 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z uwagi na to, iż w części pomieszczeń piwnic oraz salach dydaktycznych nie zlokalizowano stałych stanowisk pracy. Ponadto pomieszczenia te posiadają dostęp światła dziennego (nienormatywny).

Jednocześnie należy wskazać, iż umorzenie nie stanowi negatywnej opinii o wniosku strony, lecz wskazuje na brak przesłanek do prowadzenia postępowania, określonego w trybie § 72 ust. 2 i § 73 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a także § 18 ust. 2 i § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.



**Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

Zup. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i 129 Kpa).
2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a.
§ 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zgodnie z art. 130 kpa

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Justyna Trzop, ul. Grottera 26, 33-100 Tarnów

Ref. spr.: mgr inż. D. Dudzic, tel.: 12 25 49 455