



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 30 września 2021 r.

WZ.5595.341.3.2021.KS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 869) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2021 r. (data wpływu do tut. Komendy: 29 czerwca 2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. Komendy: 31 sierpnia 2021 r.) inwestora: Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, reprezentowanego przez pełnomocnika: Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Stanisław Ablewicz, nr ewid.: UAN-I-7343/3/94 oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Janusz Stawarz, nr upr.: 416/2000, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu oraz stropów budynku,
- szerokości nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych,
- spełnienia wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanej na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,
- klasy odporności ogniowej zamknięć otworów stanowiących obudowę poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzącej przez hol,
- szerokości drzwi wyjściowych prowadzących z holu na zewnątrz

budynku pałacowym w Wojniczu, zlokalizowanego na dz. nr 1665/24

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 176, § 216, § 240, § 242 oraz § 256 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Pałacowego w Wojniczu, dz. nr 1665/24**” z sierpnia 2021 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita.
1. Wyposażenie korytarzy, klatki schodowej oraz holu na parterze budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wszystkie wymagania PN – EN 1838 i PN-EN 50172 wraz z dodatkowym wymaganiem zapewnienia na drogach ewakuacyjnych natężenia tego oświetlenia wynoszącego 5 lx.
2. Wyposażenie budynku w taką ilość gaśnic, aby spełniony był warunek odpowiadający zasadzie, dla której 6 kg / lub 6 dm³ / środka gaśniczego zawartego w gaśnicach będzie przypadało na każde 100 m² powierzchni budynku.
3. Zastosowanie gaśnic o skuteczności gaśniczej nie mniejszej niż 21A.

4. Wyposażenie każdej kondygnacji budynku w plany graficzne obrazujące układ dróg ewakuacyjnych w obiekcie i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych.
5. Wyposażenie drzwi w ścianach będących obudową holu oraz istniejącej klatki schodowej w uszczelki dymoszczelne – zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
6. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.
7. Wyposażenie obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową – hydranty wewnętrzne 25, nieobejmującą zasięgiem całej strefy pożarowej – zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1 x Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Piotr Słowik
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Artur Grodziński
ul. Grottgera 26
33-100 Tarnów + 1 egz. ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Tarnowie + 1 egz. ekspertyzy.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 30 września 2021 r.

WZ.5595.341.4.2021.KS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 869) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2021 r. (data wpływu do tut. Komendy: 29 czerwca 2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. Komendy: 31 sierpnia 2021 r.) inwestora: Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, reprezentowanego przez pełnomocnika: Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Stanisław Ablewicz, nr ewid.: UAN-I-7343/3/94 oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Janusz Stawarz, nr upr.: 416/2000, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– stosowania hydrantów wewnętrznych 25

w budynku pałacowym w Wojniczu, zlokalizowanym na dz. nr 1665/24

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 19 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Pałacowego w Wojniczu, dz. nr 1665/24**” z sierpnia 2021 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita.
2. Wyposażenie korytarzy, klatki schodowej oraz holu na parterze budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wszystkie wymagania PN – EN 1838 i PN-EN 50172 wraz z dodatkowym wymaganiem zapewnienia na drogach ewakuacyjnych natężenia tego oświetlenia wynoszącego 5 lx.
3. Wyposażenie budynku w taką ilość gaśnic, aby spełniony był warunek odpowiadający zasadzie, dla której 6 kg / lub 6 dm³ / środka gaśniczego zawartego w gaśnicach będzie przypadało na każde 100 m² powierzchni budynku.
4. Zastosowanie gaśnic o skuteczności gaśniczej nie mniejszej niż 21A.
5. Wyposażenie każdej kondygnacji budynku w plany graficzne obrazujące układ dróg ewakuacyjnych w obiekcie i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych.

6. Wyposażenie drzwi w ścianach będących obudową holu oraz istniejącej klatki schodowej w uszczelki dymoszczelne – zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
7. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.
8. Wyposażenie obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową – hydranty wewnętrzne 25, nieobejmującą zasięgiem całej strefy pożarowej – zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1 x Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują:

1 x Artur Grodziński
ul. Grottgera 26
33-100 Tarnów + 1 egz. ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Tarnowie + 1 egz. ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Piotr Głowacki
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej