

Wykonawcy

RZP.271.4.2026.JG

Ksawerów, dn. 25.03.2026 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej, ul. Polnej, ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego w Ksawerowie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej, ul. Polnej, ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego w Ksawerowie”:

1. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający w przedmiotowej inwestycji wymaga, aby oprawy oświetleniowe były wyposażone w gniazdo Zhaga D4i oraz sterowniki do inteligentnego zarządzania oprawami oświetleniowymi? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie minimalnych parametrów technicznych systemu sterowania?

Odp.: Zamawiający dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga takiego wyposażenia.

2. Prosimy o uszczegółowienie słupa oświetleniowego: rodzaj i konkretny typ z referencją, wysokość słupa, rodzaj wysięgnika, kolor słupa.

Odp.: Uszczegółowienie słupa oświetleniowego:

- słup AGNZ-008 192/60
- fundament AFZ-150/200
- wysięgnik AGW 1-60 1 metr
- tuleja wysięgnika
- złącze IZK
- kolor 7016 RAL Grafit

Z upoważnienia
Wójta Gminy Ksawerów
Zastępcą Wójta
/-/ Konrad Szumigaj