

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU
46-380 Dobrodzień
Pl. Wolności 24

DK.346.26.2026

Dobrodzień, 02.04.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu) na zadanie pn.: **Utworzenie Klubu Młodzieżowego w ramach projektu „Odnowa Parku Miejskiego oraz Utworzenie Klubu Młodzieżowego” – rewitalizacja Dobrodzienia.** w postępowaniu o numerze ocds-148610-e01918ef-4944-4678-8247-90e09094b739

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2 oraz 6;

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź: Pełne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej jest częścią dokumentacji projektowej (branża architektoniczna). Wykonawca jest zobowiązany do wyceny stolarki na podstawie rzutów, przekrojów oraz opisu technicznego zawartego w projekcie.

Pytanie 2: Zestawienie kosztów wyposażenia świetlicy dla młodzieży również wchodzi w zakres prac wykonawczych?

Odpowiedź: Tak. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z „Zestawieniem kosztów – świetlica dla młodzieży”.

Pytanie 3: W dziale elektrycznym brak na legendzie opraw A.2 (opis)?

Odpowiedź: Oprawy A1 i A2 to są te same oprawy- omyłkowy blok wklejony do dokumentu.

Pytanie 4: W opisie jest zmiana lokalizacji grzejników – chodzi tylko o zmianę lokalizacji czy również o wymianę grzejników na nowe?

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU
46-380 Dobrodzień
Pl. Wolności 24

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje demontaż starych urządzeń i zamontowanie ich w nowym miejscu oraz zakup i montaż jednego dodatkowego, nowego grzejnika płytowych w miejscu wskazanych w projekcie instalacji sanitarnych.

Pytanie 5: Czy kurtyna powietrzna jest tylko do przeniesienia-zamontowania w innym miejscu czy również chodzi o zakup nowej kurtyny?

Odpowiedź: Należy przewidzieć zakup i montaż nowej kurtyny powietrznej o parametrach zgodnych z dokumentacją.

Pytanie 6: W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym prosimy o informację czy wykonawca może wprowadzać własne zmiany w przedmiarze uwzględniając dokumentację projektową?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z charakterem wynagrodzenia ryczałtowego, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca ma prawo, skorygować ilości w przedmiarze tak, aby cena ofertowa obejmowała całość prac niezbędnych do realizacji zadania opisanego w projekcie.

Wyjaśnienia zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.