

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU  
46-380 Dobrodzień  
Pl. Wolności 24

DK.26.352.2026

Dobrodzień, 10.04.2026 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu) na zadanie pn.: **Utworzenie Klubu Młodzieżowego w ramach projektu „Odnowa Parku Miejskiego oraz Utworzenie Klubu Młodzieżowego” – rewitalizacja Dobrodzienia.** w postępowaniu o numerze ocds-148610-e01918ef-4944-4678-8247-90e09094b739

#### Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2 oraz 6;

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1: Czy w zakres prac również wchodzi zabudowa sufitów ,chodzi o sufity podwieszane(ocieplenie sufitów , zamknięcie itp.)**

**Odpowiedź 1:** Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z zaplanowanym przedmiarem i rysunkami projektowymi.

**Pytanie 2 :Czy instalacja czerpni i wyrzutni ma być wpięta do istniejącego kanału wentylacyjnego? Jeżeli ma zostać wykonana w ramach zadania proszę o opis tych ciągów lub zamieszczenie przekroju budynku z wrysowaną instalacją. 2. Na rzucie rysunku IS1 przewody wentylacyjne przechodzą przez przegrody REI120 lecz nie ma na rysunku zaznaczonych i oznaczonych klap p.poż. Prosimy o potwierdzenie że instalacja ma być wyceniona bez klap p.poż lub wrysowanie klap na projekcie ewentualnie przedstawienie zestawienia klap wraz z opisem (wersja z silownikiem czy topikowe)**

**Odpowiedź 2:** Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany zamienny w stosunku do w stosunku do decyzji pozwolenia na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r. w zakresie przebudowy części piwnicy przeznaczonej na klub dla młodzieży - KLUB MŁODZIEŻOWY instalacje sani-

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU  
46-380 Dobrodzień  
Pl. Wolności 24

---

tarne i wentylacja. Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż. muszą być wykonane poprzez zastosowanie klap. p.poż. Na przejściach przez przegrody ogniowe należy zastosować klapy pożarowe odcinające o odporności ogniowej co najmniej EI60. Uruchamianie klap następować będzie przez wyzwalacze topikowe.

**Pytanie 3: W zestawieniu kosztów jest aneks kuchenny czy jest na to jakiś rysunek-wizualizacja, aby stolarz mógł to wycenić według projektu sam opis nie wystarczy**

**Odpowiedź 3:** Nie posiadamy rysunku oraz wizualizacji.

Wyjaśnienia zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.