

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU  
46-380 Dobrodzień  
Pl. Wolności 24

---

DK.26.400.2026

Dobrodzień, 12.04.2026 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu) na zadanie pn.: **Utworzenie Klubu Młodzieżowego w ramach projektu „Odnowa Parku Miejskiego oraz Utworzenie Klubu Młodzieżowego” – rewitalizacja Dobrodzienia.** w postępowaniu o numerze ocds-148610-e01918ef-4944-4678-8247-90e09094b739

#### Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2 oraz 6;

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W przedmiarze są drzwi aluminiowe EI 120 lecz na rysunku tego brak . **2.** Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe czy jest to prawidłowy opis w przedmiarze, w opisie brak wyjaśnień

**Odpowiedź 1:** Zgodnie z rysunkiem rzut piwnic nr A1 nie ma drzwi EI 120 a jedynie EI 60. Doszło więc do omyłki pisarskiej w przedmiarze robót. Należy przyjąć drzwi EI 60

Wyjaśnienia zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.