

Gmina Goworowo  
ul. Ostrołęcka 21  
07-440 Goworowo

## INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) **Zamawiający informuje, że dokonał zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:**

1) SWZ dział III Opis przedmiotu zamówienia w treść opisu dotycząca Część 2 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska, gmina Goworowo” poprzez zmianę zakresu realizacji:

**– przed zmianą:**

... Pozyskany destrukc bitumiczny należy wykorzystać jako materiał do umocnienia zakrętu/zjazdu....

**– po zmianie:**

... Pozyskany destrukc bitumiczny należy wykorzystać jako materiał do umocnienia zakrętu/zjazdu. W pozycji tej należy uwzględnić zarówno destrukc bitumiczny, jak i kruszywo pozyskane z rozbiórki istniejącej nawierzchni, przeznaczone do ponownego wbudowania jako dolna warstwa konstrukcyjna. Należy wykonać koryto pod drogę, a górną konstrukcję istniejącej drogi rozebrać z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. Celem przyjętego rozwiązania jest wykorzystanie istniejącej konstrukcji oraz niedopuszczenie do podniesienia niwelety drogi. Pozycja 16 d 1.5 została omyłkowo zmniejszona do 28 m<sup>2</sup> – błędnie przyjęto, że dotyczy wyłącznie destruktu. Prawidłowa wartość wynosi 1668 m<sup>2</sup>....

2) Załącznik nr 7 - dokumentacja drogi w miejscowości Wólka Brzezińska, następuje zmiana w przedmiarze robót pozycja 16 d.1.5. poprzez zmianę zakresu realizacji:

**– przed zmianą:**

Dolna warstwa z kruszywa pozyskanego z rozbiórki/ ilość 28 m2.

**– po zmianie:**

Dolna warstwa z kruszywa pozyskanego z rozbiórki - grub. 10 cm po zagęszczeniu/ ilość 1668 m2

Załącznik po zmianie:

1. Załącznik nr 7 - dokumentacja drogi w miejscowości Wólka Brzezińska

Z up. WÓJTA  
  
Marek Radecki  
SEKRETARZ GMINY GOWOROWO