

- a) Nie dopuszcza się składania pod linią i w odległości poziomej mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii materiałów, elementów, maszyn i urządzeń budowlanych,
- b) Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od konstrukcji fundamentów słupów linii elektroenergetycznych,
- c) Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach poziomych mniejszych niż 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii 110kV należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1.

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Pismo to nie stanowi również zgody na realizację jakichkolwiek przebudów linii napowietrznej 110kV wynikających z konieczności usunięcia ewentualnych kolizji w terenie.

Lokalizacja linii napowietrznych 110kV na terenach działek nie wyklucza możliwości projektowania na nich budynków i budowli jak również innej infrastruktury jednak muszą one spełniać warunki określone w odpowiednich normach i przepisach prawa budowlanego.

W związku z powyższym w celu uzyskania **ostatecznego uzgodnienia** należy przedstawić **„Analizę dopuszczalnej odległości dla projektowanego obiektu od istniejącej sieci TD S.A.”** lub zlokalizować obiekt poza strefą zbliżenia.

Wyżej wymieniona **analiza dopuszczalnej odległości** dla projektowanego obiektu od istniejącej sieci TD S.A. powinna zawierać:

- aktualny projekt zagospodarowania działki z naniesioną osią i skrajnymi przewodami linii napowietrznej z uwzględnieniem lokalizacji obiektów budowlanych w tym również dróg, parkingów, słupów oświetlenia zewnętrznego, placów manewrowych itp w stosunku do istniejących linii napowietrznych i konstrukcji słupów,
- profil podłużny prześłu w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych obiektów do linii napowietrznych,
- analizę oddziaływania pola elektromagnetycznego na projektowaną inwestycję,
- wyznaczenie dopuszczalnej odległości uwzględniającej charakter obiektu i zapisy norm,
- analizę spełnienia warunków ochrony przeciwporażeniowej w związku ze zmianą zagospodarowania terenu,
- oświadczenie projektanta informujące, że projektowany w pobliżu sieci TAURON Dystrybucja S.A. obiekt spełnienia wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.

Powyższe dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres : TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice. **Wydział Dokumentacji OMD Chorzów**

(dopisek: dotyczy linii nap. WN-110kV).

Natomiast o pracach w pobliżu **sieci teletechnicznych** należy powiadomić TAURON Dystrybucja – Dział Łączności z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19a.

Ponadto informujemy, iż na danym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenergetyczne – **ośw. uliczne własność UM Gliwice** i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

Odnośnik

Starszy Specjalista
ds. eksploatacji sieci

Janusz Mikołajczyk