



- NKD

Napęd okna oddymiającego
- NOD

Napęd otwierający drzwi napowietrzania
- COD

Centrala sterująca oddymianiem
- CD

Optyczna czujka dymu
- PO

Przycisk oddymiania
- PP

Przycisk przewietrzania
- CDW

Stacja pogodowa

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego OSP w Czerminie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudowa przyłącza gazowego			
ADRES OBIEKTU:	Działka nr: 487, 480.2 39–304 Czermin 469			SKALA
INWESTOR:	Gmina Czermin 39–304 Czermin 140			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Instalacja oddymiania klatki schodowej schemat ideowy			NR RYS. E–8
IMIĘ NAZWISKO		NR. UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Wiktorowski	PKD/0146/POOE/04	03.2025	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. W. Rudolf	E–71/98	03.2025	
BRANŻA:	Elektryczna	STADIUM PROJEKTOWE Proj. Techniczny	GP	Projekt
		Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39–300 Mielec tel. 695 990 519		