



- UWAGA:
1. Średnice rur instalacji zostały podane dla rur z miedzi.
 2. Należy wykonać instalację dla skroplin, w celu odprowadzenia ich do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe miejsce włączenia ustalić na etapie wykonawstwa.
 3. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
 4. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego OSP w Czemlinie wraz z instalacjami wentylacyjnymi oraz przebudowa przyłącza gazowego			SKALA
ADRES OBIEKTU	Działka nr 487/480/2 39-304, Czemlin 489			1:100
INWESTOR	Gmina Czemlin 39-304, Czemlin 140			NR PRZ.
PRZEDSIĘWZIĘCIE / PRZEMIAN	Instalacja klimatyzacji - rzut parteru			S. 19
PROJEKTANT	IMI NADZIEKO	NR PRZEWIENIA	DATA OPRACOWANIA	ROZDZIAŁ
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	03.2025	
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski	S-150/99	03.2025	
BRANŻA	Sanitarna	PROJEKTOWANE STACJONARZYSTWA	PROJEKTOWANY GPOJEKT	BRANŻA PROJEKTOWANA ul. Leśna 10, 39-300 Kiełce tel. 603 942 519