

WZ.52840.86.2025.AG

*M. Hanyga*



## POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025r. poz. 188) w związku z §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

### po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku usługowego OSP dz. nr 487, 480/2 Gmina Czermin” opracowanej w kwietniu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Krzysztofa Cygana w zakresie przyjętych rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, które obejmują:

- 1) dokonanie podziału obiektu na dwie strefy pożarowe obejmujące garaż o powierzchni 205,90m<sup>2</sup> oraz pozostałą część obiektu o powierzchni 632,90m<sup>2</sup>,
- 2) uwzględnienie do zewnętrznego gaszenia pożaru sieci wodociągowej rozgałęzieniowej o wydajności 10dm<sup>3</sup>/s przy ciśnieniu 0,2MPa z dwoma istniejącymi hydrantami usytuowanymi w odległościach 122m i 130m od chronionego budynku oraz wykonaniem trzeciego hydrantu w odległości 46m od chronionego obiektu,

w związku z:

- zapewnieniem wody do celów przeciwpożarowych z trzech hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej rozgałęzieniowej o średnicy wo90, a zgodnie z §9 ust.7 pkt2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) minimalna średnica przewodów sieci wodociągowej rozgałęzieniowej powinna wynosić co najmniej DN125,

### wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §9 ust.7 pkt2 i §9 ust.7 pkt2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wskazanych w „Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku usługowego OSP dz. nr 487, 480/2 Gmina Czermin” uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.



## UZASADNIENIE

Gmina Czermin zwróciła się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagani ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z przedstawionej ekspertyzy wynika, że ze względu na lokalne uwarunkowania, tj. występowanie istniejącej sieci wodociągowej, której parametry w zakresie średnicy przewodów wodociągowych nie spełniają wymagań, uwzględniono możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim o dwóch kondygnacjach nadziemnych, który został podzielony na dwie strefy pożarowe obejmujące garaż OSP z zapleczem o powierzchni 205,90m<sup>2</sup> oraz pozostałą część obiektu o powierzchni 632,90m<sup>2</sup> pełniącą funkcję kulturalno-oświatową zakwalifikowaną do kategorii ZLI zagrożenia ludzi. Obiekt spełnia wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Mając na uwadze zastosowane rozwiązania zamienne uznano, iż występowanie ww. nieprawidłowości nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, a tym samym zapewni możliwość prowadzenia skutecznych działań gaszących.

Stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- strefa ZLI wyposażona jest w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzłem półsztywnym,
- zachowano bezpieczne odległości ze względu na ochronę przeciwpożarową od obiektów sąsiednich,
- budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz instalację odgromową,
- magazyn energii wydzielony będzie jako pomieszczenie zamknięte i wyposażony w system detekcji wodoru z wentylacją awaryjną,
- do obiektu zapewniono drogę pożarową.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejszej Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

postanowienie jest ostateczne.

w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej - wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku - adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika - jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo-administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

**Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.**

**Otrzymują:**

1) Gmina Czermin

Czermin 140

39-304 Czermin

2) aa.

**Do wiadomości:**

1) KP PSP Mielec

PODKARPACKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
Z up.  
st. bryg. *[podpis]* WUŚNIEWSKI  
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

