



## BLOKI OPOROWE


BŁOK OPOROWY NA ŚLEPYM KOŁNIERZU




BŁOK OPOROWY NA ŁUKU




BŁOK PODPOROWY POD ZASUWĘ




BŁOK OPOROWY  
PRZEKRÓJ POPRZECZNY



BŁOK OPOROWY NA TRÓJNIKU



BŁOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT



UWAGA!

BLOKI OPOROWE NALEŻY OPIERAĆ O PIONOWĄ ŚCIANĘ WYKOPU  
PRZY NIENARUSZONEJ STRUKTURZE GRUNTU  
W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SZCZELNĄ POMIĘDZY BETONEM  
A NIENARUSZONĄ ŚCIANĄ WYKOPU WYPEŁNIĆ BETONEM

UWAGA!

Zakład Usług Projektowych ul. Płowiecka 21 38-500 Sanok tel. 603 127 954		e-mail drwiegaewa@interia.pl
Temat Budowa sieci wodociągowej w m. Zahoczewie i Nowosiółki		Faza P.T.
Tytuł rys. Bloki oporowe		Data 02-2024
Inwestor Gmina Baligród ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród		Skala b.s
Autor projektu mgr inż. Ewa Drwiega upr.nr.A-649-I/104/79	Podpis	Nr rys. 4