



Gmina Wyśmierzyce
ul. Adama Mickiewicza 75,
26-811 Wyśmierzyce

Wyśmierzyce 17.03.2026 r.

ROA.271.03.02.2026.KO

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witaszyn”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w dniu 16.03.2026 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z przedmiarem robót kategoria ruchu na jezdni to KR3 z kolei zgodnie z dokumentacją techniczną wymaganą kategorią ruchu jest KR1. Prosimy o wskazanie poprawnej kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, żeby nawierzchnia z betonu asfaltowego była wykonana wg. recepty na KR3.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać warstwę wiążącą gr. 5cm x krotność 1,25 czyli grubości 6,25cm. Z kolei zgodnie z dokumentacją techniczną grubość ta ma wynosić średnio 3cm (wyrównanie 75kg/m²). Prosimy o wskazanie poprawnej grubości warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę o grubości 5 cm z AC 16 W (KR3). KNR odnosi się do grubości 4 cm x 1,25 (krotność) – 5 cm.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony na dzień 19.03.2026 r. godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienia zostają dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowią jej integralną część. Pozostała treść SWZ i załączników nie ulegają zmianie.