

Znak sprawy: **GKNV.6630.1292.2022**z dnia **2022-11-25****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu **2022-11-25**

Wnioskodawca: Karol Mitros

15-523 Grabówka

Orzechowa 22

Inwestor: GMINA SUPRA L

Lokalizacja: Grabówka ul.Orzechowa dz 54/7, 55/58 i inne

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

1 sie elektroenergetyczna

Uwagi:

1 numerycznie

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.		
2	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU		
3	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny. Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym		
4	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.		

5	Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urząd Miejski w Choroszczy		
6	Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie		
7	Nabywca: Gmina Supraśl ul.J.Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu		
8	Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Dariusz Ciborowski 2022-11-21 14:29:01	brak uwag
9	KOBA SP. Z O.O.	Patrycja Bagińska 2022-11-22 11:19:12	Koba Sp. z o.o. uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w warunkami: 1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbiegnięć i skrzyżowań z siecią firmy Koba Sp z o.o., stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem. 2. Lokalizację sieci potwierdzić w działach inwestycji firmy Koba Sp. z o. o. przed rozpoczęciem prac. 3. Prace ziemne w odległości 1m od sieci wykonywać wyłącznie pod nadzorem pracownika firmy Koba Sp. z o.o. 4. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Koba Sp z o.o. podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy. 5. W celu zabezpieczenia sieci na skrzyżowaniach zastosować grubościenne dwudzielne rury osłonowe. 6. W przypadku zmiany rzędnych terenu podczas budowy projektowanego uzbrojenia terenu - zgłosić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. Uzgodnienie ważne przez okres 1 roku od daty uzgodnienia.
10	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Jerzy Jakubiuk 2022-11-25 07:54:29	brak uwag
11	Gmina Łapy		

12	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny Odbiorca: ZGK Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin		
13	SerczerNET Małgorzata Nieniałowska		
14	TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.		
15	EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI		
16	GMINA ZABŁUDÓW		
17	Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże Odbiorca: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże		
18	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI	Jarosław Kapica 2022-11-23 13:13:47	brak uwag
19	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU	Wojciech Magnuszewski 2022-11-21 13:30:22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachować minimalną odległość poziomą 0.5 m projektowanej doziemnej sieci energetycznej od istniejącej/projektowanej sieci gazowej, przy czym odległość pozioma w przypadku zbliżenia pomiędzy ciałkami urządzeń nie może być mniejsza od 40 cm. 2. Przy skrzyżowaniu, zachować minimalną odległość pionową 0.2 m skraju projektowanej doziemnej sieci energetycznej od obrysu istniejącej/projektowanej sieci gazowej, 3. Zachować odległość min. 50 cm pomiędzy ustojem/fundamentem słupa a ciałkiem zewnętrznym trzonu istniejącego/projektowanego przewodu gazowego. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należałoby wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji. 4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej

			<p>gazoci gu (pas o szeroko ci 1 m z lini rodkow pokrywaj c si z osi gazoci gu) roboty ziemne prowadzi z nale yt ostro no ci , za w odległo ci mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi r cznie. W przypadku wymogu zarz dcy drogi bezwykopowej realizacji sieci energetycznego, nale y odkry gazoci g w miejscu skrzy owania przed realizacj robót wła ciwych, celem ich kontroli i niedopuszczenia do uszkodzenia sieci gazowej.</p> <p>4. O w/w pracach wykonawca pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazowni w Białymstoku, 15-182 Białystok ul. Gen. St. Sosabowskiego w celu umo liwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>5. Przed przyst pieniem do prac wykonawca winien sprawdzi aktualny przebieg i rz dne sieci gazowej.</p> <p>6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co nale y rozumie równie uszkodzenie/zarysowanie rury PE na gł boko wi ksz od 10 % grubo ci jej cianki) odpowiedzialno prawn za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>7. Nale y unika wymiany gruntu w odległo ci mniejszej ni 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego nale y j odtworzy przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawieraj cym kamienie, gruz, cz ci organiczne, zmarzlin .</p> <p>8. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniej c sieci gazow (przez co nale y rozumie nie zachowanie odległo ci okre lonej w pkt. 1, 2 i 3), wykonawca jest zobowi zany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarz dzania Maj tkiem Sieciowym, celem rozwi zania problemu technicznego.</p> <p>9. Wykonawca jest zobowi zany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obr bie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia prac budowlanych; - pisemnego powiadomienia o zako czeniu robót w obr bie strefy kontrolowanej gazoci gu.
20	Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałow Odbiorca: URZ D MIEJSKI w Michałowie		
21	Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16-020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urz d Miejski w Czarnej Białostockiej		

22	Gmina Turo Ko cielna		
23	PGE DYSTRYBUCJA SA	Marek Pacuk 2022-11-23 08:03:23	zał cznik
24	OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.		
25	SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A.		
26	HAWE TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji	Aleksandra Ratajczyk 2022-11-21 11:05:26	brak uwag

Protokół podpisany elektronicznie
przez Jarosław Kapica
Przewodnicz cy Narad Koordynacyjnych