


Białystok, 3 lutego 2023 r.

L. dz. /PGED0124206KW23/RM1/MŁ/88/2023

Egz. nr 1



Gmina Supraśl
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia części ulicy Orzechowej w Grabówce, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Miasto (dalej Operator) informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie projektowanego kabla oświetleniowego na słup linii napowietrznej nr 5 przy ul. Orzechowej w celu zapewnienia zasilania urządzeniom oświetlenia ulicznego przy zachowaniu następujących warunków:


1. Zasilanie w ramach istniejącej mocy. W przypadku gdy moc jest niewystarczająca należy wystąpić do Operatora o wydanie warunków technicznych zwiększenia mocy.
2. Wnioskodawca opracuje dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie. Projekt wykonawczy musi być opracowany w oparciu o: „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (dostępne na stronie internetowej: <https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/akordeon-przydatne-dokumenty/zestawienie-wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych>) oraz uzgodni go z Wydziałem Majątku Sieciowego Operatora.
3. Wnioskodawca w terminie min. 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych, poinformuje o swoim zamiarze Operatora. Warunkiem dopuszczenia do prac na urządzeniach Operatora jest uzgodnienie w/w dokumentacji projektowej.
4. Wnioskodawca wprowadzi projektowany kabel oświetleniowy na słup energetyczny nr 5 zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową. Prace budowlane w pobliżu linii energetycznej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 492). W załączniku nr 1 podajemy zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych.

5. Po zakończeniu robót budowlanych, Wnioskodawca zgłosi Operatorowi gotowość do ich odbioru końcowego dostarczając jednocześnie dokumentację powykonawczą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Miasto

Dyrektor
Stanisław Tomaszewski

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – UM w Supraślu
2. Egzemplarz nr 2 – RU1N
3. Egzemplarz nr 3 – a/a

Wykonał: Mirosław Łapiński, 6144