

Znak sprawy: **GKNV.6630.228.2024**

z dnia 2024-03-15

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu **2024-03-15**

Wnioskodawca: Biuro Projektów "BIPRO"
Grzegorz Ciurla

15-139 BIAŁYSTOK
Ks. A. Syczewskiego 8/301

Inwestor: BIURO PROJEKTÓW
"BIPRO" GRZEGORZ
CIURLA

Lokalizacja: Grabówka ul.Orzechowa dz 132/3, 54/7 i inne

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć kanalizacyjna
- 2 sieć telekomunikacyjna

Uwagi:

- 1 numerycznie

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.		
2	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU		
3	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Jaminowa 19 16-061 Juchnowiec Kościelny. Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym		

4	WODOCI GI PODLASKIE Sp. z o.o.		
5	Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominika ska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urz d Miejski w Choroszczy		
6	Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urz d Miejski w Wasilkowie		
7	Nabywca: Gmina Supra l ul.J.Piłsudskiego 58 16-030 Supra l Odbiorca: Urz d Miejski w Supra lu		
8	Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarz d Dróg w Białymstoku	Dariusz Ciborowski 2024-03-13 11:02:11	brak uwag
9	KOBA SP. Z O.O.	Kira Anna Latkowska 2024-03-15 11:17:54	Uzgodni projekt przebudowy sieci tel. z Działem Inwestycji firmy Koba Sp. z o. o.
10	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZ D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Robert Tymiski 2024-03-12 09:18:03	brak uwag
11	Gmina Łapy		
12	Nabywca: Gmina Juchnowiec Ko cielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Ko cielny Odbiorca: ZGK Juchnowiec Ko . z siedz w Ksi ynie, ul. Alberta 2, 16- 001Kleosin		
13	SerczerNET Małgorzata Nienaltowska		

14	TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.		
15	EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI		
16	GMINA ZABŁUDÓW		
17	Nabywca:Gmina Dobrzyniewo Du e ul.Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Du e Odbiorca:Urząd Gminy Dobrzyniewo Du e		
18	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI	Jarosław Kapica 2024-03-14 07:33:51	brak uwag
19	PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU	Wojciech Magnuszewski 2024-03-11 09:54:24	<p>Uwaga Projekt drogowy winien być sporządzony z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.</p> <p>1. Zachować minimalną odległość poziomą 0.5 m pomiędzy projektowaną siecią i przykanalikami deszczowymi od istniejącej/projektowanej polietylenowej sieci gazowej, przy czym odległość pozioma w zbliżeniach pomiędzy ciałkami urządzeń nie może być mniejsza od 40 cm,</p> <p>2. Przy skrzyżowaniu zachować minimalną odległość pionową 0.2 m „w wietle” projektowanej sieci i przykanalików deszczowych od istniejącej/projektowanej polietylenowej sieci gazowej,</p> <p>3. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenie/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji.</p> <p>4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągów (pas o szerokości 1 m z linii rodaków pokrywających się z osi gazociągów) roboty ziemne prowadzi się następująco: za odległość od 0,5 m roboty ziemne prowadzi się rącznie. Jeżeli Zarządca drogi wymaga prowadzenia prac metodą bezwykopów (przewiert/przecisk) należy, przed wykonaniem robót zasadniczych odkryć rącznie przewód gazowy w miejscach skrzyżowania, celem</p>

			<p>kontroli prac, zachowania minimalnej odległości pionowej i niedopuszczenia do uszkodzenia gazociągów.</p> <p>5. O w/w pracach wykonawca powiadomi pisemnie lub mailem z 2 tygodniowym wyprzedzeniem Zakład Gazowniczy w Białymstoku – adres: Gazownia w Białymstoku, 15-182 Białystok ul. Gen. St. Sosabowskiego, mail: gazownia.bialystok@psgaz.pl w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>6. Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędnę sieci gazowej.</p> <p>7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy rozumieć również uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokości w skrajnych przypadkach od 10 % grubości jej ścianki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>8. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, części organiczne, zmarzlin. Należy również odtworzyć uszkodzone oznakowanie gazociągów (także ostrzegawcze i drutowe)</p> <p>9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy rozumieć nie zachowanie odległości określonej w pkt. 1, 2, i 3, wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, celem rozwiązania problemu technicznego.</p> <p>10. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia prac budowlanych; - pisemnego powiadomienia o dacie rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów.
20	Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałow Odbiorca: URZĄD MIEJSKI w Michałowie		
21	Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16-020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej		
22	Gmina Turko Kościelna		

23	PGE DYSTRYBUCJA SA	Marek Pacuk 2024-03-12 11:31:30	zał cznik
24	OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.	Paweł Wlazło 2024-03-11 09:01:32	brak uwag
25	SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A.	Tomasz Pietrak 2024-03-12 11:43:08	brak uwag
26	HAWA TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji	Aleksandra Ratajczyk 2024-03-11 10:13:39	brak uwag

Protokół podpisany elektronicznie
przez Jarosław Kapica
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych