

Nr ZP.271.47.2026

Do Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w m. Budzów i Bieńkówka”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Szanowni Państwo,

w związku z analizą dokumentacji przetargowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pyt

Pytanie nr 1 – nawierzchnia bezpieczna

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanej nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej na nawierzchnię wykonaną z gumowych płyt amortyzujących, spełniających wymagane normy bezpieczeństwa dla placów zabaw?

Odp.

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia bezpieczna bezwzględnie musi być wykonana jako nawierzchnia jednolita (bezspoinowa).

Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonanej z gumowych płyt amortyzujących.

Pytanie nr 2 – kolor nawierzchni

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru EPDM 3016 dla nawierzchni bezpiecznej?

Odp.

Kolor nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym przed realizacją. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru RAL 3016 (czerwony koralowy).

Pytanie nr 3 – obrzeża

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanych obrzeży z materiału EPDM na obrzeża betonowe z nakładką ochronną na obrzeże (bezpieczną dla użytkowników placu zabaw), spełniającą wymagania norm PN-EN dla placów zabaw?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży betonowych, pod warunkiem że:

- **nakładka ochronna będzie wykonana jako jednolita z pozostałą częścią nawierzchni bezpiecznej,**
- **obrzeża zostaną obniżone o odpowiednią wysokość, umożliwiającą wykonanie ciągłej warstwy nawierzchni amortyzującej zgodnie z wymaganiami norm PN-EN dla placów zabaw.**

Pytanie nr 4 – parametr HIC nawierzchni

Z dokumentacji wynika, iż tylko jedno urządzenie – zestaw zabawowy (na obu placach) – wymaga nawierzchni o krytycznej wysokości upadku HIC = 1,6 m, natomiast dla pozostałych urządzeń wystarczający jest parametr HIC = 1,5 m.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o parametrze HIC = 1,6 m wyłącznie w strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń wymagających tej wartości, a na pozostałej powierzchni zastosowanie nawierzchni o parametrze HIC = 1,5 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zróżnicowanej wysokości krytycznej upadku (HIC), dostosowanej do wymagań poszczególnych urządzeń zabawowych, pod warunkiem że:

- nawierzchnia o parametrze HIC = 1,6 m zostanie wykonana wyłącznie w strefach bezpieczeństwa urządzeń wymagających tej wartości,
- na pozostałych powierzchniach możliwe jest zastosowanie nawierzchni o parametrze HIC = 1,5 m,
- wszystkie rozwiązania będą mieściły się w wymaganych strefach bezpieczeństwa.

Pytanie nr 5 – altana

Czy Zamawiający dopuszcza, zamiast wykonania altany według dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż gotowej drewnianej altany o takich samych wymiarach i funkcji użytkowej, spełniającej wymagania dokumentacji oraz obowiązujących przepisów i norm?

Zamawiający dopuszcza wykonanie altany innej niż wskazana w dokumentacji projektowej, pod warunkiem że:

- zostaną zachowane wszystkie parametry techniczne, wymiary, geometria oraz charakter architektoniczny obiektu,
- altana będzie spełniała wymagania dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów i norm,
- przed zamówieniem zostanie przedstawiona propozycja altany do akceptacji Zamawiającego,
- dokumentacja będzie zawierała komplet opracowania, tj. część architektoniczną oraz część konstrukcyjną.

Gmina Budzów informuje, że w związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie:

-Terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 25.02.2026r. do godziny 08.00

Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2026r o godzinie 09.00

Termin związania ofertą do dnia 26.03.2026r

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.03.2026 r.

Niniejsza informacja staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia

WÓJT GMINY BUDZÓW

mgr inż. Jan Najdek