



**Pracownia Inżynierska S1**

**Marcin Hajost**

**ul. Barlickiego 15/6**

**43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2023 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że uzgadnia plan sytuacyjny „Budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa”, na następujących warunkach:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizację należącą do PEC Sp. z o.o. sieci ciepłowniczej preizolowanej (kolor różowy).
2. Przy budowie ciągu pieszo-rowerowego dopuszcza się zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
3. W miejscu kolizji ciągu pieszo-rowerowego z siecią ciepłowniczą na ciepłociągu zabudowana jest rura osłonowa DN350. Wszelkie prace związane z utwardzeniem terenu są możliwe jedynie na odcinku, gdzie zabudowana jest rura osłonowa. Przy projektowaniu oraz wykonawstwie należy zwrócić szczególną uwagę na płytkie posadowienie ciepłociągu w miejscu kolizji. Z uwagi na specyficzny charakter tego odcinka sieci ciepłowniczej (sieć wychodzi z gruntu w miejscu obniżenia wału od strony rzeki Soły) zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.
4. Projektowane słupy oświetleniowe wraz z oprawą oświetleniową wzdłuż sieci ciepłowniczej należy umieścić w odległości min. 1m od skrajni sieci ciepłowniczej.
5. W przypadku braku technicznych możliwości zachowania ww. odległości, dopuszcza się zmniejszenie minimalnego odstępu w sposób ustalony na budowie pod nadzorem upoważnionego pracownika PEC.
6. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z uzbrojeniem PEC należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
7. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona naprawy ciepłociągu na koszt Inwestora.
8. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, faxem, mailem: pec@pec-oswiecim.com.pl lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem, powołując się na niniejsze pismo.
9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
**Działu Ogólnotechnicznego**  
**i Rozwoju**

*Lukasz Sajdak*

Załączniki:

- 1 x plan sytuacyjny
- 1 x profil, schemat, mapa powykonawcza
- 1 x faktura

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x TT a/a