



adresat:

Pracownia Inżynierska S1  
Marcin Hajost  
ul. Barlickiego 15/6  
43-300 Bielsko-Biała

Nasz znak: D-T/989/2023

Wasz znak:

Oświęcim, dnia 04.07.2023 r.

dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego budowy ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Jesionowa z ul. Sakranusa w Oświęcimiu

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął dnia 19.06.2023 r., w sprawie planu sytuacyjnego budowy ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (PWiK) informuje, że załączony plan sytuacyjny dla projektowanego przedsięwzięcia – uzgadnia przy spełnieniu warunków:

1. Wzdłuż planowanego ciągu pieszo – rowerowego przebiega wodociąg rozdzielczy PE Ø 160 mm wraz z infrastrukturą w postaci hydrantów (naziemnego oraz podziemnego) i zasuw.
2. Odległość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego od skrajni przewodu wodociągowego lub infrastruktury towarzyszącej winna wynosić min. 0,5 m.
3. Przez teren inwestycyjny przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej KS Ø 1000 mm wykonany z betonu.
4. W miejscu skrzyżowania projektowanego ciągu pieszo rowerowego z istniejącą kanalizacją sanitarną należy zachować istniejącą warstwę przykrycia.
5. Wszelkie prace w miejscu skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz w miejscu zbliżenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
6. W miejscu skrzyżowania z kanalizacją sanitarną należy wykonać odkrywkę w terenie, w celu określenia dokładnej głębokości posadowienia kolektora. Podczas odkrywki w obecności przedstawiciela PWiK należy sprawdzić konieczność zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.
7. Materiał ziemny odkładany z planowanych prac składować poza siecią wodociągową wraz z infrastrukturą oraz poza włączami studni kanalizacyjnymi, aby zapewnić dostęp do infrastruktury.
8. W przypadku zmiany aktualnego zagospodarowania terenu zachować aktualne przykrycie istniejącego wodociągu.
9. Wszelkie zmiany wykonywane na etapie realizowania inwestycji należy bezwzględnie uzgodnić z służbami technicznymi PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
10. Wszelkie prace ziemne w miejscu lokalizacji podziemnego uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem i w obecności pracownika PWiK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77

tel./fax: +48 33 843-17-15

e-mail: [pwik@pwik.oswiecim.pl](mailto:pwik@pwik.oswiecim.pl)

[www.pwik.oswiecim.pl](http://www.pwik.oswiecim.pl)

KRS 000009555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58 REGON: 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 59 163 000,00 zł

*Hajost*

11. Każdorazowe odkrycie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. należy bezwzględnie zgłaszać do PWiK.
12. O rozpoczęciu robót w rejonie istniejących wodociągów i kanalizacji sanitarnej należy powiadomić pisemnie PWiK najpóźniej w chwili ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania inwestycyjnego
13. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Spółkę pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
14. Nadzór PWiK Sp. z o.o. nad prowadzoną inwestycją jest płatny.
15. Na załączonej mapie istniejące wodociągi wkreślono kolorem niebieskim i oznaczono literami „W” - wodociągi rozdzielcze, zasuwy wodociągowe literami „Z” oraz hydranty p.poż. literami „Hp” i „Hn”, Kanalizację sanitarną wkreślono linią ciągłą koloru brązowego, a literami „St” oznaczono studzienki kanalizacyjne.

Załączniki:

1. egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500

Otrzymują:

- 1 x Adresat,  
1 x D-T - a/a.

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. technicznych

Jerzy Sapyta

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa

*Homa*