

SKALA 1:50



180 m³/h
200 mm

(1)

- KANAŁ WYWIEWNY O ŚREDNICY Ø200

- SAMOCZYNNY, HIGROSTEROWANY NAWIEWNIK
POWIETRZA O PRZEPŁYWIE 7-30 m³/h

- KRATKA WENTYLACYJNA TRANSFEROWA
O POW. 200 cm²

- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GRZEWCO -
CHŁODZĄCA

1'

9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
 <div> BIURO PROJEKTOWE CENTER PROJEKT </div>		Center-Projekt Marcin Rymarz ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarořaw tel. 886 220 660, biuro@centerprojekt.pl	
NAZWA OPRACOWANIA:			
ADRES INWESTYCJI: <p>powiat jarosławski jedn. ewid.: 180402_1 obrgt.: 0001 Radydno dz. nr ew. gr. 2342/22 identyfikator dziaiki: 180402_1.0001.2342/22</p>		INWESTOR: <p>Miasto Radydno ul. Lwowska 20 37-550 Radydno</p>	
FUNKCJA/ BRANZA: PROJEKTANT I. STANITARNE SPRAWDZAJACY I. SANITARNE	Imię i Nazwisko / Nr UprawnieŃ <p>mgr inż. Leszek KONOPKA <i>PKD/0058/POOS/22</i> mgr inż. Wojciech FRANCYK <i>PKD/0068/PWOS/21</i></p>		Podpis
NAZWA RYSUNKU Rzut parteru - instalacja CO i went. mech.			
FAZA: P. T.	DATA: 12.2025 r.	SKALA: 1:50	NR RYS.: S-01