



Radymno, 30.03.2026 r.

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania: „Budowa magazynu obrony cywilnej”

nr ogłoszenia 2026/BZP 00146475/01 z dnia 2026-03-09.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e857d931-8b27-4293-a3ba-c411481f740f

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

tel. 016 628-15-89

fax 016 628-24-17

E-mail: [planowanie@radymno.pl](mailto:planowanie@radymno.pl), [www.radymno.pl](http://www.radymno.pl)

Miasto Radymno na podstawie art. 284 ust. 4, 5 art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 z późn. zm.) podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia

**Pytanie 70:**

W ramach uzupełnienia odpowiedzi do pytania nr 37 przekazaliście Państwo dzisiaj brakujący przedmiar. W przekazanym dokumencie pojawia się niezgodność z udzielonymi wcześniej odpowiedziami w zakresie ilości robót ziemnych i stabilizacji. Stabilizacja Rm – 2,5 MPa ma być z dowozu dla zachowania projektowanych parametrów. W przedmiarze pojawia się zapis o stabilizacji wykonanej na miejscu.

W związku z powyższym prosimy o skorygowanie pozycji 2.1 przedmiaru i faktyczną ilość wykopów i wykasowanie pozycji 3.1. W podanych ilościach nie uwzględniono hałd z przekruszem znajdującym się na terenie inwestycji. Przyjmujemy, że ilości tego materiału nie są znane?

**Odpowiedź 70:**

Zamawiający przedkłada w załączeniu do niniejszych wyjaśnień skorygowany o wywóz hałd oraz rodzaj stabilizacji przedmiar.

**Pytanie 71:**

Czy wentylatory wyciągowe w ilości 3 szt. znajdujące się na dachu magazynu mają być wentylatorami trójfazowymi z akustyką około 51 dB?

**Odpowiedź 71:**

Wentylatory wyciągowe w ilości 3 szt. znajdujące się na dachu magazynu mają być wentylatorami z akustyką około 51 dB – WARUNEK KONIECZNY – sposób zasilania jest kwestią wtórną i zalecaną, ale nie bezwzględnie wymaganą. Należy również wrócić uwagę na prędkość obrotową podaną na dokumentacji.

**BURMISTRZ MIASTA  
RADYMNA**

(-)

**Mieczysław Piziurny**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

str. 1

„Budowa magazynu obrony cywilnej”