



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

ul. Królewiecka 55; 14 – 500 Braniewo

tel. 55 644 22 32

www.zdpbraniewo.pl; e-mail: zdp@zdpbraniewo.pl

Braniewo, dnia 2026.03.03

ZDP.7.26.6.2026.KD.1

Zapytania do SWZ

dotyczy: zapytania do SWZ do przetargu nr ZDP.7.26.6.2026 – „Remont dróg powiatowych”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w odpowiedzi na pytania udziela następujących odpowiedzi:

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie warstwy ścieralnej SMA8 na asfalcie modyfikowanym PMB 45/80-55 zamiast na asfalcie 50/70?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania przy zastosowaniu mieszanki SMA 8 na asfalcie modyfikowanym PMB 45/80-55 dla wszystkich części zamówienia (1-4).

Treść zapytania:

2. Czy w ramach robót geodezyjnych dla każdej części należy uwzględnić koszty stałej stabilizacji granic pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w ramach prac geodezyjnych nie należy uwzględniać kosztów stałej stabilizacji granic pasa drogowego dla wszystkich części zamówienia (1-4).

Treść zapytania:

3. Czy w ramach robót geodezyjnych dla każdej części należy uwzględnić koszty wykonania mapy powykonawczej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w ramach prac geodezyjnych nie należy uwzględniać kosztów mapy geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich części zamówienia (1-4).

Treść zapytania:

4. Czy Zamawiający potwierdza, że dla każdej z części na poboczu w wycenie należy uwzględnić mieszankę kruszyw łamanych C90/3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla każdej z części należy uwzględnić wykonanie poboczu z mieszanki kruszyw C90/3, zgodnie ze STWiORB.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Wojciech Skiba
Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych
/-podpisano elektronicznie