



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

ul. Królewiecka 55; 14 – 500 Braniewo

tel. 55 644 22 32

www.zdpbraniewo.pl; e-mail: zdp@zdpbraniewo.pl

Braniewo, dnia 2026.03.10

ZDP.7.26.6.2026.KD.3

Zapytania do SWZ

dotyczy: zapytania do SWZ do przetargu nr ZDP.7.26.6.2026 – „Remont dróg powiatowych”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w odpowiedzi na pytania udziela następujących odpowiedzi:

Treść zapytania:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 09.03.2025 dla części nr 4 sugeruje, że jest warstwa wiążąca do wykonania. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem nie należy wykonywać na części nr 4 warstwy wiążącej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z kosztorysem ofertowym (załącznikiem Nr 8 SWZ) nie należy wykonywać dla części nr 4 „Remont drogi powiatowej Nr 1391N odc. Podleśne – Gronówko” warstwy wiążącej. Przewidziana została tylko jedna warstwa ścieralna gr. 7 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA 16 – z transportem w ilości 3 940 m².

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Wojciech Skiba
Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych
/-podpisano elektronicznie