



Znak: IN.271.5.2026.SP

Mirzec, dnia 19.02.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów - II etap**”.

Nr ogłoszenia nr 2026/BZP 00106083 z dnia 11.02.2026 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów - II etap**”, Wykonawca zadał pytanie, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii jednostki projektowej, udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o uszczegółowienie zakresu prac ujętych w pozycji 14 przedmiaru: Przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej. Proszę o zawarcie informacji o wymiarach istniejącej kanalizacji kablowej i ilości oraz parametrach prowadzonych kabli.

Odpowiedź: W zakres przebudowy wchodzi:

1. Orange -

- budowa kabla doziemnego XzTKMXpw 10x4x06 - 175m/185m (dł tras/dł.inst)
- montaż złączy - 2 szt
- układanie rur ochronnych AROT-110 - 30m

2. Nexera

- budowa mikrokanalizacji 4x 14/10 mm - 480m/505m (dł. tras/dł.inst)
- układanie kabla DAC 2J w ziemi - 150m
- wciąganie światłowodu mikrokabel 12J - 540m (dł. inst)
- montaż kabla w mufach - 2x12J
- przełożenie mufy na słupie - 1 szt
- przełożenie kabli napowietrznych na nowy słup - 2 szt
- układanie rur ochronnych HDPE 110/6,3 - 44m

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 26.02.2026 r. do godz. 10:00.**