

Z/ZZP.2378.3.26

Rzeszów, dnia 22.05.2026r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli ofertę w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, działając w trybie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów typu Split”, dotyczy projektu o numerze identyfikacyjnym FENX.06.01-IP.03-0008/25 pod nazwą „Inwestycja w zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, w celu rozwoju zakresu świadczeń AOS oraz opieki jednego dnia” została wybrana oferta Wykonawcy:

BS KLIMA Sp. z o.o.
ul. Lwowska 15
35-301 Rzeszów

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnia informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer oferty	Nazwa(firma) i adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Punktacja przyznana ofercie w kryterium : Cena 60 %	Punktacja przyznana ofercie w kryterium: Okres gwarancji 20 %	Punktacja przyznana ofercie w kryterium: Zielone zamówienia i DNSH 20 %	Łączna punktacja
1	Inwentech Group Sp. z o.o. ul. Białobrzeska 100a 38-400 Krosno	Oferta odrzucona			
2	INSTALTERM BOGDAN SOŁTYS ul. M. Reja 9/ 14 35- 211 Rzeszów	Oferta odrzucona			
3	ENERGIAGRATIS Sp. z o. o./ Marek Burcan ul. Ostrowskiego 30 / 110 53-238 Wrocław	45,99 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	85,99 pkt

4	BITNET Radosław Kozłowski ul. 11 Listopada 3 38-300 Gorlice	Oferta odrzucona			
5	Klimning Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 307/4a 93-004 Łódź	Oferta odrzucona			
6	Paweł Płatek FHU MMD Prandocin 13a 32-090 Słomniki	Oferta odrzucona			
7	BB Klimatyzacja Bartłomiej Bil Baranów 3 28-530 Skalbmierz	Oferta odrzucona			
8	Klimatyzacja 365 Marcin Wojnarowicz Kaczorowy 31 38-200 Jasło	Oferta odrzucona			
9	PPHU ZYKO - Paweł Zygadło ul. Zawichojska 13 27-600 Sandomierz	Oferta odrzucona			
10	Klimat-Eko Sp.z.o.o ul.Słoneczna 7a 39-200 Dębica	Oferta odrzucona			
11	INFOMECH Janusz Mizera ul. Okulickiego 95 37-450 Stalowa Wola	Oferta odrzucona			
12	BS KLIMA Sp. z o.o. ul. Lwowska 15 35-301 Rzeszów	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

Informacje o ofertach odrzuconych

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu n/w ofert:

Oferty nr 1 złożonej przez: Inwentech Group Sp. z o.o., ul. Białobrzaska 100a, 38-400 Krosno na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 1:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,5 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,58 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak

- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- wymagana wydajność grzewcza 4,0 kW – w oferowanym urządzeniu 3,8 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 1,05 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Oferty nr 2 złożonej przez: INSTALTERM BOGDAN SOŁTYS, ul. M. Reja 9/ 14, 35- 211 Rzeszów na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 2:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW

Producent zaoferowanych klimatyzatorów firma Thermoval nie posiada w typoszeregu wymaganych w postępowaniu urządzeń Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW do porównania wymaganych kryteriów przyjęto więc parametry urządzenia o mocy 2,5 kW.

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,8 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,75 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- wymagana wydajność grzewcza 4,0 kW – w oferowanym urządzeniu 3,5 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 1,1 kW
- wymagany maksymalny prąd pracy w trybie chłodzenia 6,5 A - w oferowanym urządzeniu 6,9A
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Zamawiający wymaga aby część urządzeń klimatyzacyjnych pracowała w układach Multisplit (wg odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 25.03.2026r., odpowiedź nr 7) – w przedmiotowej ofercie brak takich urządzeń.

Oferty nr 4 złożonej przez: BITNET Radosław Kozłowski, ul. 11 Listopada 3, 38-300 Gorlice

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 4:

Brak w ofercie klimatyzatora Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW do porównania wymaganych kryteriów przyjęto więc parametry zaofertowanego urządzenia o mocy 2,5 kW.

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,74 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,7 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Wykonawca oferuje klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW jednakże wg części rysunkowej dołączonej do SWZ klimatyzatory **Split** występują tylko w wersji o mocy 2,0 i 3,4 kW a urządzenia 2,5 kW tylko w **Multisplitach** – oferowane urządzenie jest więc niezgodne z wymaganiami.

Wykonawca oferuje klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 3,4 kW w wersji **split**, jednakże Zamawiający wymaga aby część urządzeń klimatyzacyjnych pracowała w układach **Multisplit** (wg odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 25.03.2026r., odpowiedź nr 7), wśród ich jest właśnie klimatyzator kasetonowy – oferowane urządzenie jest więc niezgodne z wymaganiami.

Zamawiający wymaga aby część urządzeń klimatyzacyjnych pracowała w układach Multisplit (wg odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 25.03.2026r., odpowiedź nr 7) – w przedmiotowej ofercie brak takich urządzeń.

Oferty nr 5 złożonej przez: Klimning Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 307/4a, 93-004 Łódź na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 5:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW

Producent zaofertowanych klimatyzatorów firma Rotenso model IMOTO nie posiada w typoszeregu wymaganych w postępowaniu urządzeń Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW do porównania wymaganych kryteriów przyjęto więc parametry urządzenia o mocy 2,5 kW.

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,61 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW –

- oferowane 0,7 kW
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 0,977 kW
- wymagany maksymalny prąd pracy w trybie chłodzenia 6,5 A - w oferowanym urządzeniu 7,2A
- wymagana maksymalna głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu wentylatora 20 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 21 dB(A)
- wymagana maksymalna głośność jednostki zewnętrznej 50 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 55 dB(A)
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak

Oferty nr 6 złożonej przez: Paweł Płatek FHU MMD, Prandocin 13a, 32-090 Słomniki na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 6:

Zamawiający wymaga aby część urządzeń klimatyzacyjnych pracowała w układach Multisplit (wg odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 25.03.2026r., odpowiedź nr 7) – w przedmiotowej ofercie brak takich urządzeń.

Oferty nr 7 złożonej przez: BB Klimatyzacja Bartłomiej Bil, Baranów 3, 28-530 Skalbmierz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 7:

Zamawiający pismem z dnia 15.04.2026 r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23.04.2026 r., Wykonawca nie złożył pisemnego oświadczenia o przedłużeniu o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu .

Oferty nr 8 złożonej przez: Klimatyzacja 365 Marcin Wojnarowicz, Kaczorowy 31, 38-200 Jasło na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 8:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW
Producent zaoferowanych klimatyzatorów firma TCL nie posiada w typoszeregu wymaganych w postępowaniu urządzeń Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW do porównania wymaganych kryteriów przyjęto więc parametry urządzenia o mocy 2,5 kW.

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW –

- oferowane 0,811 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,726 kW
- wymagany maksymalny prąd pracy w trybie chłodzenia 6,5 A - w oferowanym urządzeniu 8,0A
- wymagana maksymalna głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu wentylatora 20 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 22 dB(A)
- wymagana maksymalna głośność jednostki zewnętrznej 46 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 54 dB(A)
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- wymagana wydajność grzewcza 4,0 kW – w oferowanym urządzeniu 3,4 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 1,13 kW
- wymagany maksymalny prąd pracy w trybie chłodzenia 6,5 A - w oferowanym urządzeniu 9,0A
- wymagany maksymalny prąd pracy w trybie grzania 9,0 A - w oferowanym urządzeniu 10,0A
- wymagana maksymalna głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu wentylatora 20 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 22 dB(A)
- wymagana maksymalna głośność jednostki zewnętrznej 50 dB(A) -w oferowanym urządzeniu 54 dB(A)
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Oferty nr 9 złożonej przez: PPHU ZYKO - Paweł Zygałdo, ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 9:

Zamawiający pismem z dnia 15.04.2026 r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23.04.2026 r., Wykonawca nie złożył pisemnego oświadczenia o przedłużeniu o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu .

Oferty nr 10 złożonej przez: Klimat-Eko Sp. z.o.o, ul. Słoneczna 7a, 39-200 Dębica na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 10:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,5 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,58 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- wymagana wydajność grzewcza 4,0 kW – w oferowanym urządzeniu 3,8 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 1,05 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Oferty nr 11 złożonej przez: INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty nr 11:

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 2,0 kW nie spełnia kryterium:

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,45 kW – oferowane 0,5 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie grzania wymagane maksymalnie 0,555 kW – oferowane 0,58 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Klimatyzator Split ścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW nie spełnia kryterium:

- wymagana wydajność grzewcza 4,0 kW – w oferowanym urządzeniu 3,8 kW
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia wymagane maksymalnie 0,96 kW – oferowane 1,05 kW
- wymagany filtr jonowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany filtr polifenolowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagany opcjonalny sterownik przewodowy – w oferowanym urządzeniu brak
- wymagane opcjonalne połączenie do BMS Modbus – w oferowanym urządzeniu brak

Informacja o terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej..

Dziękując za udział w postępowaniu
pozostajemy z wyrazami szacunku