

Z/ZP.2378.3.26

Rzeszów, dnia 25.03.2026r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów typu Split. Dotyczy projektu o numerze identyfikacyjnym FENX.06.01-IP.03-0008/25 pod nazwą „Inwestycja w zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, w celu rozwoju zakresu świadczeń AOS oraz opieki jednego dnia” (z terminem składania ofert w dniu 27.03.2026 r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. postępowania jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1.

Ile razy należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch przeglądów rocznie.

Pytanie nr 2.

W OPZ podane są wymagane parametry dla klimatyzatora ściennego 3,4kW. Natomiast nie ma podanych wymaganych parametrów dla klimatyzatora kasetonowego 3,4kW. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź: Podane parametry klimatyzatora 3,4 kW dotyczą również klimatyzatora kasetonowego.

Pytanie nr 3.

W załączniku nr 1 do formularza ofertowego należy podać model klimatyzatora podstropowego. Klimatyzator podstropowy nie jest przedmiotem zamówienia tylko klimatyzator kasetonowy. Proszę o poprawienie.

Odpowiedź: Należy podać parametry klimatyzatora kasetonowego.

Pytanie nr 4.

W proszę o udostępnienie rzutów w skali.

Odpowiedź: Zamawiający załączył całość dokumentacji jaką dysponował.

Pytanie nr 5.

Tabela w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego powinna mieć więcej wierszy, ponieważ przedmiotem zamówienia są klimatyzatory ściennie o trzech różnych mocach i tym samym różnych modelach. Proszę o poprawę Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego

Odpowiedź: Wykonawca wpisuje dowolną ilość oferowanych modeli klimatyzatorów w załączniku nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym część SWZ.

Pytanie nr 6.

Na którym biegu wymagana jest głośność jednostki wewnętrznej 20dB?

2) Z uwagi, że udostępnione rzuty nie są wykonane w skali proszę o podanie długości instalacji chłodniczej, skroplin i elektrycznej dla każdego z 30 klimatyzatorów.

3) Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej danego pomieszczenia, w trochę innym miejscu niż zaznaczone jest na rzucie. Dotyczy to głównie pomieszczeń: 252,253,255,260,263,264,266, 315,308 itd.

Odpowiedź: W minimalnych wymaganych parametrach zostały podane parametry dla jakich ma być wykonany pomiar. Zamawiający udostępnił wszystkie materiały jakimi dysponował do postępowania

przetargowego. Na rysunkach, rzutach została przedstawiona lokalizacja klimatyzatorów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, w tej lokalizacji należy wykonać nową klimatyzację.

Pytanie nr 7.

Podane przez Państwa dane techniczne pasują tylko do konfiguracji split. Natomiast na projektach graficznych klimatyzatory są przedstawione w konfiguracji multi split. Czy dopuszczają Państwo konfiguracje multi split? (Wtedy parametry jedn. zewnętrznych się zmieniają) Jakie są wymagane parametry techniczne klimatyzatora kasetowego?

Odpowiedź: Proszę wykonać konfigurację zgodnie z załączonymi rzutami-projektami graficznymi. Klimatyzator kasetony proszę przyjąć o takich samych parametrach jak zapisano dla klimatyzatora ściennego o wydajności chłodniczej 3,4 kW.