

POWIAT NOWOSĄDECKI

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
NIP 734-35-44-080 REGON 491893180
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz, dnia 5.03.2026 r.

PZD-ZAM.261.13.2026.WZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi powiatowej 1579 K w km 13+330 – 15+765 w miejscowościach Naszacowice, Rogi, Powiat Nowosądecki**”, nr zamówienia - PZD-ZAM.261.13.2026.WZ

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, udziela odpowiedzi na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1: Wg przedmiaru robót poz. 38 i 39 przepusty pod koroną drogi należy wykonać z rur „WIPRO”, natomiast wg opisu technicznego części przelotowe należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego. Prosimy o jednoznaczną decyzję jakiego rodzaju rury należy zastosować i ewentualną korektę przedmiaru robót lub opisu technicznego

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rury żelbetowe wibroprasowane kanalizacyjne kielichowe o średnicy 1000 i 1500 mm.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Sączu

(-) mgr Tomasz Sus