

Gmina Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec
NIP 6492297723, REGON 276258902
tel. 326449320
faks 326449256
e mail: ug@zarnowiec.pl

Nr postępowania IR.271.2.2026

Żarnowiec, dnia 05.03.2026r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy pn.:

„ Modernizacja budynku po byłej szkole w Koryczanach pełniącego funkcje społeczno-kulturalne ”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela niniejszym wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Dzień dobry zwracam się z prośbą o przesłanie pełnej specyfikacji dotyczącej stolarki drzwiowej odnośnie oferty "Modernizacja budynku po byłej szkole w Koryczanach pełniącego funkcje społeczno-kulturalne". Jakie drzwi?	1. Drzwi Nova – Synchro 60 lub równoważne. Konstrukcja : Rama skrzydła wykonana jest z drewna iglastego, pozostaje niewidoczna dla użytkownika. Skrzydło wypełnione jest „plastrem miodu”, obłożone obustronnie płytami HDF grubości 3mm lub 4mm oklejone laminatem synchronicznym. Obrzeże w kolorze czarnym. Intarsje pionowe z laminatu: stal szczotkowana, złoto szczotkowane lub mat moro do wyboru Krawędź bez przyłgi, gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy) Zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek Rodzaje skrzydeł : Skrzydło przylgowe, krawędź prosta, 2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego Zamek zasuwkowy na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek os.

Jaki kolor?	2. Kolor drzwi - kolor drewna
Jakie ościeżnice?	3. Ościeżnice – systemowe
Jakie wymiary otworów?	4. Wymiary otworów zgodnie z przedmiarem - wymiary należy sprawdzić na budowie.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem:

WÓJT GMINY

Grzegorz Scelina

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych i inwestycji

mgr Jarosław Wróbel

- Kopia: a/a.

Do zamieszczenia: [strona internetowa prowadzonego postępowania](#)