



Łódź, dn. 5.03.2026r.

Nr postępowania: 1.1.2/2026

Dotyczy:

Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na: **Wykonanie instalacji elektrycznych w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający - Łódzki Zakład Usług Komunalnych - na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy po stronie wykonawcy jest dostawa kurtyn powietrznych?

Odpowiedź: Dostawa 4 szt. kurtyn powietrznych jest po stronie Wykonawcy instalacji sanitarnych. Po stronie Wykonawcy instalacji elektrycznych jest zapewnienie ich zasilania.

Pytanie 2: Czy po stronie wykonawcy jest dostaw napędów do bram oraz bram?

Odpowiedź: Wykonawca instalacji elektrycznych nie dostarcza bram wjazdowych i garażowych oraz ich napędów. Wykonawca instalacji elektrycznych zapewnia możliwość ich zasilania.

Pytanie 3: Czy na korytarzach/ciągach komunikacyjnych należy wykonać trasy z koryt kablowych dla potrzeb zasilania tablic mieszkaniowych czy należy ułożyć WLZty podtynkowo?

Odpowiedź: Trasy kablowe w ciągach komunikacyjnych należy poprowadzić w korytach kablowych zgodnie z rys. 057-PW-E-S-S19, opisem technicznym, listami kablowymi, przedmiarem kosztorysowym.

Pytanie 4: Czy trasa pomiędzy studniami kablowymi jest utwardzona (asfalt, beton, kostka brukowa) i czy wymaga odtworzenia?

Odpowiedź: Trasa pomiędzy studniami kablowymi jest utwardzona istniejącą trylinką. Nie wymaga ona ponownego odtworzenia.