



Łódź, dn. 2.03.2026r.

Nr postępowania: 1.1.2/2026

Dotyczy:

Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na: **Wykonanie instalacji elektrycznych w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający - Łódzki Zakład Usług Komunalnych - na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy prace będą prowadzone w obiekcie zamieszkałym/użytkowanym przez mieszkańców?

Odpowiedź: Prace nie będą prowadzone w obiekcie zamieszkałym/użytkowanym przez mieszkańców.

Pytanie 2: Czy należy bruzdować ściany pod instalację elektryczną? Jeśli tak, czy zaprawienie bruzd jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Założono, iż trasy kablowe będą doprowadzone szachtem instalacyjnym. Natomiast przewody zasilające będą podtynkowe. Grubość tynku ok. 2cm. Jeżeli wg Wykonawcy instalacja wymaga bruzdowania to należy ją uwzględnić.

*Kierownik Zamawiającego
z up. Justyna Kwiatkowska-Lendzion*